

Pol.č.	Popis	Položka katalogu 21-M	Počet m.j.	M.j.	
Výkaz výměr - rozpočet					
1PŘÍSTROJE					
Zásuvky, vypínače					
V1	spínač jednopólový vestavný 250V,10A,50Hz	210 11-0041	4	ks	
V2	přepínač střídavý vestavný 250V,10A,50Hz	210 11-0042	8	ks	
PIR1	detektor pohybu nástropní 250V,10A, 50Hz	210 01-0321	4	ks	
M1	ventilátor 350W,1.5A,230V,50Hz	dodávka VZT	1	ks	
	Ostatní elektromontážní materiál určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem				
2KRABICE, TRUBKY A ELEKTROMONTÁŽNÍ MATERIÁL					
Elektromontážní materiál včetně úchytného a pomocného materiálu, krabicové rozvodky včetně svorek					
1	El-instalační krabice včetně svorkovnice a víčka, 5P, 400V,16A,50Hz	210 01-0321	12	ks	
2	Elektroinstalační žlab plastový bílý 40*20	210 01-0005	10	m	
3	Elektroinstalační trubka pro slaboproud d=16mm	210 01-0003	40	m	
	Ostatní elektromontážní materiál určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem				
3KABELY A VODIČE					
Kabely včetně vytyčení a protažení v trasách, ukončení vodičů a označení, úchytného a pomocného materiálu. Jmenovité napětí = 0,6kV, zkušební napětí = 4kV. Barevné označení dle ČSN IEC 446.					
1	CYKY-J 5*1,5	210 81-0056	33	m	
3	CYKY-J 3*1,5	210 81-0045	97	m	
4	CYKY 3A*1,5	210 81-0045	24	m	
5	CYKY 2A*1,5	210 81-0041	16	m	
6	vodič CY 6 z/ž	210 80-0003	30	m	
7	vodič FeZn 8	210 22-0002	10	m	
8	svorka SS	210 22-0302	4	ks	
9	vysekání rýh v omítce pro montáž kabelů do 3 cm	460 68-0611	90	m	
10	vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách do 3 cm	460 71-0031	90	m	
	Ostatní elektromontážní materiál určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem				
4OSVĚTLOVACÍ TĚLESA VČ. ZDROJŮ					
Svítilidla včetně uchycení a světelných zdrojů					
E7	nástropní svítidlo zářivkové, bílý opál, 2*58W,230V,50Hz elektronický předřadník, zdroje L58W/840, 5200lm, Ra 80	210 20-3004	4	ks	
E8	nástropní svítidlo zářivkové, bílá mřížka, 2*36W,230V,50Hz elektronický předřadník, zdroje L36W/840, 3350lm, Ra 80	210 20-3004	8	ks	
	Ostatní elektromontážní materiál určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem				
5ROZVADĚČESILNOPROUD					
Rozvaděče budou zahrnovat: - kompletní vnitřní prodrátování vodiči s předepsanou zkratovou odolností včetně potřebného upevňovacího materiálu - potřebné přístrojové svorkovnice včetně svorek pro nulový a ochranný vodič - připojení všech příchozích a odchodných vodičů v rozvaděcích a na přístrojích - Na vnitřní straně dveří rozvaděčů budou v ochranném pouzdru uloženy výkresy -schema zapojení a popisy pro zvláštní přístroje. - Popisy jednotlivých přístrojů, svorek a pod. v rozvaděcích budou provedeny v trvanlivém provedení.					
5.1	Podružný rozvaděč RP - stávající				
	napětí. soustava 3+PEN stř., 50Hz, 400/230V-TN-C-S				
	materiál pro doplnění stávající rozvodnice				
	Náplň :				
1	Jistič B10/1	210 12-0412	2	ks	
2	Jistič C2/1	210 12-0412	1	ks	
	Ostatní elektromontážní materiál určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem				
6Ostatní práce					
1	Demontáž staré elektroinstalace umyvárna a sprch		80	m	
2	Demontáž ventilátoru VZT na střeše		1	ks	
3	Připojení nové hlavice VZT na střeše k hromosvodové soustavě		1	ks	
4	Přesunutí kabelů systému řízení centrálního vytápění pod omítku	210 81-0045	30	m	
5	Revize nových elektrických rozvodů a zařízení		1	ks	
	Ostatní elektromontážní materiál určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem				
Poznámka:					
1	Délky vodičů jsou stanoveny jen pro určitou orientaci, neboť záleží na skutečně vybrané trase, na způsobu montáže a na ostatních vlivech.				
2	Jednotlivé typy svítilen,vypínačů a ostatních nedefinovaných prvků určí investor ze vzorků navržených a předložených zhotovitelem.				