



| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-----|---------|----|----|
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| Vývod | Přívod | Přepětová ochrana | Osoušeč 1 | Osoušeč 2 | Zásuvkový | Zásuvkový | Světelný | Světelný | VZT | Pisoáry | | |
| Číslo obvodu | 01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Specifikace | | | | | | | | | | | | |

RP - stávající rozvaděč

Typ rozvaděče : zapuštěný pod omítku oceloplechový
Napětová soustava: 3+N+PE 50Hz,400/230 V TN-C-S
Ochrana před poruchou: Automatickým odpoj.od zdroje ve stanov. čase

Poznámka:

- 1) Na krycí panely uvnitř rozvodnice označit trvanlivým způsobem příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Pod krycími panely označit jednotlivé součásti dle dokumentace.
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnicí nápisem
- 4) Neobsazené pozice v jednotlivých řadách rozvodnice zakrýt zaslepovacím pásem.

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZANO.

| | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------|
| INVESTOR : Město Chrudim, IČ: 00270211 | | Ing. Jan Půlpán PROJEKCE a REVIZE ELEKTRO | |
| MÍSTO STAVBY: ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka 958, PSČ 537 01 | | | |
| Č. ZAKÁZKY : | 1200/04/2015 | DATUM: 05 / 2015 | STUPEŇ: DSP |
| Název akce : ROZŠÍŘENÍ KAPACIT SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ | | 537 01 Chrudim II, Václavská 1033 | |
| Základní škola Chrudim, Dr. Jana Malíka 958, PSČ 537 01 | | e-mail: pulpan.jan@seznam.cz tel.: 603 961 556 | |
| Část : | ELEKTROINSTALACE SILOVÁ | | M 1:1 |
| Výkres : | Doplnění podružného rozvaděče RP | | |
| | | | ČÁST VÝKRESU: 1 |
| | | | ČÍSLO VÝKRESU: EL 02 |