



Tabulka místností				
Číslo místnosti	Plocha (m²)	Potrubí	Strop	Strop
1.01	87,66	DLŽBA KERAMICKÁ 2,25	VALEB	VALEB
1.11	16,84	PVC	VALEB	VALEB
1.12	13,64	PVC	VALEB	VALEB
1.13	13,64	PVC	VALEB	VALEB
1.22	11,6	DLŽBA KERAMICKÁ 2,25	VALEB	VALEB
1.25	11,6	DLŽBA KERAMICKÁ 2,25	VALEB	VALEB
1.30	11,6	DLŽBA KERAMICKÁ 2,25	VALEB	VALEB
1.31	11,6	DLŽBA KERAMICKÁ 2,25	VALEB	VALEB
1.32	11,6	DLŽBA KERAMICKÁ 2,25	VALEB	VALEB
1.33	11,6	DLŽBA KERAMICKÁ 2,25	VALEB	VALEB
1.34	11,6	DLŽBA KERAMICKÁ 2,25	VALEB	VALEB
1.35	11,6	DLŽBA KERAMICKÁ 2,25	VALEB	VALEB
1.36	11,6	DLŽBA KERAMICKÁ 2,25	VALEB	VALEB
1.37	11,6	DLŽBA KERAMICKÁ 2,25	VALEB	VALEB

POZNÁMKA

- 2400

M # 365

MNOŽSTVÍ PŘÍVADĚNÉHO VZDUCHU V m³/h

ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- 2400

M # 365

MNOŽSTVÍ ODVADĚNÉHO VZDUCHU V m³/h

ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
- OS 2500

POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPLOTONU A HLUKOVOU IZOLACÍ
- SH 2500

VZDĚLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZARÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY
- OS 2500

VZDĚLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO ZARÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY

- BP

DVĚŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODRŽNUTÉ TAK, ABY POD NIMI BILA MEZERA 20-25 MM
- DM

OBOUSTRANNÁ DVĚŘNÍ MŘÍŽKA OSAZENÁ VE DVĚŘÍCH (POPŘ. PODRŽNUTÍ DVĚŘÍ), VOLNÁ PRŮTOČNÁ PLOCHA Smin=0,02 m²
- SM

STĚNOVÁ MŘÍŽKA HLINÍKOVÁ OBOUSTRANNÁ, OSAZENÁ V OSE DVĚŘÍ 2200 MM NAD PODLAHOU, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, MŘÍŽKA JE OSAZENÁ DO OCELOVÉHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY
- HHR

U PŘECHODU, RONANÁ HORNÍ HRANA

PROJEKTANT		KONTROLOVAL		JITŘ SVOBODA	
JITŘ Svoboda	JITŘ Svoboda	JITŘ Svoboda	JITŘ Svoboda	projekce vzduchotechnických zařízení ČKAIT 0700995 Jezbořice čp. 88, 530 02 Pardubice e-mail: svoboda.66@seznam.cz	
INVESTOR: Město Chrudim, Ressellovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211				FORMAT	2 A4
MÍSTO STAVBY: Základní škola Chrudim, Dr. Jana Malíka 958, PSČ 53701				DATUM	05/2015
ROZŠŘENÍ KAPACIT SOCIÁLNÍHO ZÁŘÍZENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DR. JANA MALÍKA 958, CHRUDIM				ÚČEL	DPS
D.1.4.700 – VZDUCHOTECHNIKA				MĚŘÍTKO	1:50
				Č. ZAKÁZKY	071/05/2015
				ZMĚNA	
PŮDORYS PŘÍZEMÍ – NOVÝ STAV				ČÍSLO KOPIE ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.700-02