



## Rozvodnice R WC

Typ rozvaděče : plastový pod omítku  
 Krytí : IP 30 / IP 20  
 Napěťová soustava: 3+N+PE 50Hz, 400 V TN-S  
 Ovládací napětí : 230V, 50Hz  
 Jmenovitý proud : 25A  
 Směr vývodů : spodem

## Poznámka:

- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče"
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem R WC.

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.			
INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270903		
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, ZŠ U Stadionu 756		
Č. ZAKÁZKY :	1279/12017	DATUM: 06 / 2017	STUPEŇ: DPS
Název akce :	ZŠ U STADIONU 756, CHRUDIM MODERNIZACE POČÍTAČOVÝCH UČEBEN A OPRAVA WC SO 03 - OPRAVA WC		
Část :	D.1.4.3 - ELEKTROINSTALACE		
Výkres :	Rozvodnice R WC		
M 1:1		ČÁST VÝKRESU:	
		ČÍSLO VÝKRESU:	D 1.4.3.3

Ing. Jan Půlpán

PROJEKCE a REVIZE ELEKTRO

537 01 Chrudim II, Václavská 1033  
e-mail: pulpan.jan@seznam.cz  
tel.: 603 961 556

P Wf: v9 mkt

R WC: uP měří