



Vývod	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Zásuvkový	Rezerva	Osvětlení	Rezerva	Klimatizace	Rezerva
Číslo obvodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Specifikace										

Rozvodnice učebny R PC2

Typ rozvaděče : plastový nástěnný
 Krytí : IP 30 / IP 20
 Napěťová soustava: 3+N+PE 50Hz, 400 V TN-S
 Ovládací napětí : 230V, 50Hz
 Jmenovitý proud : 25A
 Směr vývodů : spodem

Poznámka:

- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Přístroj QM označit nápisem " Hlavní vypínač rozvaděče"
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem R PC2.

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT.
KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270903	<div style="font-size: 24px; font-weight: bold; margin-bottom: 10px;">Ing. Jan Půlpán</div> <div style="font-size: 12px; margin-bottom: 5px;">PROJEKCE a REVIZE ELEKTRO</div> <div style="font-size: 10px; margin-bottom: 5px;">537 01 Chrudim II, Václavská 1033</div> <div style="font-size: 10px; margin-bottom: 5px;">e-mail: pulpan.jan@seznam.cz</div> <div style="font-size: 10px;">tel.: 603 961 556</div>
MÍSTO STAVBY:	Chrudim, ZŠ U Stadionu 756	
Č. ZAKÁZKY :	1275/12017	
DATUM:	06 / 2017	
	STUPEŇ:	DPS
Název akce : ZŠ U STADIONU 756, CHRUDIM MODERNIZACE POČÍTAČOVÝCH UČEBEN A OPRAVA WC SO 02 - MODERNIZACE UČEBNY PC2		
Část :	D.1.4.1 - ELEKTROINSTALACE	
Výkres :	Rozvodnice učebny R PC2	
	M 1:1	ČÁST VÝKRESU: ČÍSLO VÝKRESU: D 1.4.1.4

© 2017 autor