



Legenda:

RV1 Radiální ventilátor v provedení na omítku se zpětnou klapkou
max. 30 W , 230 V krytí IP 44
Pracovní bod: 75 m³/hod při 69 Pa

RV2 Radiální ventilátor v provedení na omítku se zpětnou klapkou
max. 30 W , 230 V krytí IP 44
Pracovní bod: 100 m³/hod při 69 Pa

 Ocelové pozinkované kruhové SPIRO spojované na vsuvky

HIP ing. Josef Dvořák		Vypracoval Ondřej Balihar		TZB KOMPLET s.r.o. Novoměstská 960, 537 01 Chrudim IČO 288 08 568, www.projekty-chrudim.cz tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz
				
Investor	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			formát 2x A4
Akce	ZŠ U Stadionu 756, Chrudim MODERNIZACE POČÍTAČOVÝCH UČEBEN A OPRAVA WC SO 03 – OPRAVA WC			datum 08/2017
				účel DPS
				měřítko 1:50
				část technika prostředí staveb
Obsah výkresu	VZDUCHGOTECHNIKA – IZOMETRIE			Označení 03–D.1.4.1.b–VZD1