

**Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení „Sběrný dvůr Chrudim –
rekonstrukce – stavba“ č. 3**

Dotaz uchazeče:

- Žádost o informaci týkající se rozpočtu 05 - SO-03 Sklad nebezpečného odpadu, položka č.15. Bylo by možné blíže specifikovat prostupy? Velikost apod.? Případně ještě druh stávající krytiny a další informace?

Velikost prostupů je daná tím, že jsou určeny pro okapové svody, citujeme z průvodní zprávy „Pro zaústění svodů ze střechy, nově umístěné na fasádě, bude nutné provést nové průchodky atikou, včetně řádného napojení původní hydroizolační vrstvy střechy a hydroizolaci průchodky a zaslepení původních otvorů střechy pro vnitřní svody.“ Krytina je dle dostupných informací z asfaltových pásů s posypem.

4. prosince 2017



.....
Ing. Pavel Novák