

**Vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacímu řízení „Sběrný dvůr Chrudim –
rekonstrukce – stavba“ č. 5**

Dotazy uchazeče:

1. Kde se má objevit cena za zemní práce (startovací jáma) k sanaci potrubí?

Odpověď: Ve výkazu výměr VV 02 CHRSD_výkopy_zásypy_kanalizace.xlsx je na řádce č. 77 uvedena startovací jáma pro sanaci kanalizační přípojky dle předpokladu specialisty. Je zde uvedena předpokládaná šířka, hloubka a délka výkopu. Tato kubatura se při realizaci může lišit v závislosti na zvolené technologii sanace kanalizačního potrubí.

2. Kde jsou uvažovány výkopové práce k váze?

Odpověď: V záložce 06, objekt 06 SO 04 Manipulační plocha byly provedeny opravy a to tak, že je v původních položkách navýšena kubatura zeminy dle platných výkazů. Doplněné položky jsou podbarveny žlutě pro lepší orientaci uchazečů. Upravený slepý rozpočet byl vystaven na profil zadavatele.

14. prosince 2017



.....
Ing. Pavel Novák