SO 101.1 Opěrná zídka km -0,021 20 - -0,012 70

POHLED

M 1:50



ŘEZ 1-1- TVAR- 18,3 b.m.

M 1:50



ŘEZ 2-2- TVAR- 10,0 b.m.

M 1:50



ŘEZ 3-3- TVAR- 4,0 b.m.

M 1:50



ŘEZ 1-1- VÝZTUŽ

M 1:25



ŘEZ 2-2;3-3- VÝZTUŽ

M 1:25



MONOLITICKÁ ŽB ZÍDKA 0,3x0,3m- (2KS)

TVAR

M 1:50



VÝZTUŽ

M 1:25



č.	ø	DÉLKA	POČET KUSŮ	DÉLKA CELKEM	
				OCEL B500B	
		m	CELKEM	øR10	øR12
1	R12	3,08	34		104,72
2	R12	1,97	34		66,98
3	R10	308	b.m.	308	
4	R12	1,75	34		59,5
5	R12	0,96	34		32,64
6	R10	268,2	b.m.	268,2	
7	R12	1,5	34		51
8	R12	1,98	84		166,32
9	R12	1,93	112		216,16
10	R12	0,75	8		6
11	R10	0,96	4	3,84	
12	R10	2,08	8	16,64	
13	R10	0,7	4	2,8	
14	R12	1,5	24		36
CELKEM		m		599,48	739,32
		kg/m		0,617	0,888
		kg		369,88	656,52
		kg		1026,4	

SO 101.2 Opěrná zídka km 0,014 85 - 0,039 35

POHLED

M 1:50



ŘEZ 1-1 -TVAR- 10,50b.m.

(měř. 1:50)

ŘEZ 2-2 - 10,00b.m.

(měř. 1:50)

ŘEZ 3-3 - 4,00b.m.

(měř. 1:50)



ŘEZ 1-1 -VÝZTUŽ

(měř. 1:25)

ŘEZ 2-2 - 10,00b.m.

(měř. 1:25)

ŘEZ 3-3 - 4,00b.m.

(měř. 1:50)



Sz KARI 8/150–8/150 900x2000 13 KS

BETON :

BETON C25/30 XC3, XA1, XF4

PODKLADNÍ BETON C12/15

KRYTÍ MIN. 70 mm
OCEL B500B
BETON PODLE ČSN EN 206-1
C25/30 XC3, XA1, XF4

Zpracovatel dílčí části dokumentace: Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv

Vypracoval: Kamil Dušek	Zodp. projektant: Ing. Tomáš Král	Kontroloval:
Kraj: Pardubický	Trať/úsek/Obec: Chrudim	
Investor: Město Chrudim, Resselovo náměstí č.p. 77, 537 16 Chrudim		
Akce: VÝSTAVBA CYKLOSTEZKY V ULICI DAŠICKÁ, CHRUDIM, ČÁST PŘES ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD	Formát: 700x420	
	Datum: 10/2017	
	Účel: Projekt / DPS	
	Č. zakázky: 17/102	
	Změna:	Č. kopie:
SO 101.1 a SO 101.2	Měřítko: 1:25; 1:50	
Obsah výkresu: Opěrná zídka- tvar + výztuž	Část dokumentace: E.1.2	Č. výkresu: 02

PRODIN