



MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor investic

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 016857/2018 OIN/Dk
Spis. zn.: CR 009197/2018/3
Váš dopis ze dne:
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta:
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Soběslav Dušek
Tel.: 469 657 121
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 9. 3. 2017

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

„ZŠ Dr. Peška – rekonstrukce objektu tělocvičny“

Vážení uchazeči,

na základě písemné žádosti uchazeče Vám uveřejňujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce „ZŠ Dr. Peška – rekonstrukce objektu tělocvičny“.

Dotaz uchazeče č. 1:

Dle přílohy - tabulky ostatních výrobků je požadován celkový $U_{max}=1,00$ W/m²K při zasklení izolačním dvojsklem. Pokud budeme uvažovat o dvojskle, tak s min. prostupem $U_g=1,0$ W/m²K a celkový U_w bude min. 1,1 W/m²K. Jestliže zadavatel bude trvat na U_w 1,0 W/m²K budeme muset použít trojsklo U_g 0,7 W/m²K. V případě použití trojskla bude větší zátěž na konstrukci a pozice 04 a 05 nemohou být jednokřídlé. Bude se muset navrhnout členění na dvoukřídlé z důvodu nosnosti pantů vzhledem zatížením trojsklem.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1:

Zadavatel zvyšuje celkovou hodnotu tepelného prostupu nových oken na hodnotu $U_{max} = 1,1$ W/m²K za použití izolačních dvojskel.



**MĚSTO
CHRUDIM**

Mgr. Petr Řezníček
starosta města Chrudim