

Ing. Josef Dvořák
Městský park 274
537 01 Chrudim IV

Vaše značka:

Naše značka: vyj. č. 61/2014

Vyřizuje: Ing. Moučka Zdeněk

Telefon: 466843830

Fax:

E-mail: zmoucka@eop.cz

Datum: 25.11.2014

Odvhlčení a sanace SZ části suterénu divadla K. Pipicha v Chrudimi

Vážený pane,

souhlasíme s projektovou dokumentací pro akci „Odvhlčení a sanace SZ části suterénu divadla K. Pipicha v Chrudimi“ za dodržení těchto podmínek:

- jelikož se jedná o zásah do předávací stanici v majetku Elektrárny Opatovice a.s. (dále EOP a.s.), bude muset být před zahájením stavby uzavřena smlouva o podmínkách demontáže a odpojení této PS, jejím uskladnění a opětovné montáži a oživení s uvedením do provozu
- náklady s touto akcí spojené nebude hradit EOP
- tuto akci bude provádět firma, která se tímto zabývá

Požadujeme, aby práce v okolí našich rozvodů byly prováděny s co největší opatrností a stavebník postupoval dle následujících podmínek.

Při realizaci uvedené stavby je nutno dodržet následující podmínky:

- Při provádění prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení dle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, § 87, nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP a.s., jeho spolehlivosti a bezpečnosti provozu.
- Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí v majetku EOP a.s.. Zemní práce do vzdálenosti 1 m od zařízení musí být prováděny ručně.
- V případě změny projektové dokumentace je nezbytné vyžádat si nové vyjádření k projektové dokumentaci.
- Při souběhu a křížení musí být vzhledem k stávajícímu energetickému zařízení EOP a.s. dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s ČSN 736005. Křížení inženýrských sítí provádět zásadně kolmo na zařízení EOP a.s.. Křížující sítě uložit v místech křížení do chráničků.
- Před zahájením zemních prací v blízkosti uvedených podzemních sítí je nutné tyto sítě nechat vytyčit – vytyčení je nutné objednat nejméně 3 pracovní dny předem na tel. 800 100 841 nebo 466 536 009 (dispečer EOP a.s.).
- Dojde-li v souvislosti s činností stavebníka k poškození zařízení v majetku EOP a.s., je stavebník povinen neprodleně informovat dispečera EOP a.s. na tel. 800 100 841 nebo 466 536 009.

Elektrárny Opatovice, a.s., Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložce 2940.

Telefon: *467 043 111
Fax: *466 536 030

IČ: 288 00 621
DIČ: CZ28800621

www.eop.cz
E-mail: info@eop.cz


Bankovní spojení: KB 3607561/0100, ČSOB 8010-0908202403/0300, ČS 470512/0800, UniCredit 800565026/2700

- Před záhozem výkopu musí být přizván zástupce EOP a.s., který toto vyjádření vydal. Ten zajistí provedení kontroly, zda nedošlo během zemních prací k viditelnému poškození uvedeného zařízení. O provedené kontrole bude sepsán zápis.
- Nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjádření, bude stavební činnost, příp. úpravy terénu, prováděné třetími osobami v ochranném pásmu zařízení dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění považována za činnost vykonávanou bez souhlasu majitele zařízení. V případě vzniku škody v důsledku porušení těchto podmínek bude viník povinen uhradit provozovateli zařízení veškeré vzniklé škody.

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data jeho vydání. Podmínky tohoto vyjádření požadujeme zpracovat do stavebního povolení.

S pozdravem

Elektrárny Opatovice, a.s.
provoz SZT Chrudim
Dašická 1185, 537 01 Chrudim



Ing. Moučka Zdeněk

vedoucí provozu SZT Chrudim