



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 039915/2017 OŽP/Ry
Spis. zn.: CR 039915/2017
Váš dopis ze dne: 15. 6. 2017
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta: 246.6/V5
Počet listů: 1
Počet příloh: spis
Vyřizuje: Ing. Ivo Rychnovský
Tel.: 469 657 301
E-mail: ivo.rychnovsky@chrudim-city.cz

Ing. arch. Karel Thér
ČSA 474
537 01 Chrudim

V Chrudimi dne: 22. 06. 2017

Stanovisko Odboru životního prostředí k dokumentaci pro územní řízení na stavbu: „Dopravní napojení sportovišť města Chrudim“

MěÚ Chrudim, Odbor životního prostředí obdržel dne 15. 6. 2017 žádost o souhrnné stanovisko k výše uvedenému projektu řešícímu druhé dopravní napojení prostoru sportovišť v Chrudimi z JV strany na silnici I/17 (ul. Dr. Milady Horákové), který je ve stávajícím stavu prostřednictvím ulice V Průhonech napojen pouze ze SZ strany na ulici Vrchlického.

Navrženo je napojení v prodloužení ulice V Průhonech od zimního stadionu novým oboustranným sjezdem s pouze pravým odbočením, tzn. pouze vjezd ze silnice I/17 ze severní strany a výjezd na silnici I/17 pouze jižním směrem, bez možnosti levého odbočení. Chybějící pohyby do a z lokality zajistí přilehlé okružní křižovatky. Na výjezdu je navržen dělicí ostrůvek se zvýšenou obrubou. Napojení od zimního stadionu je řešeno obousměrnou dvoupruhovou komunikací o šířce 7 m. V SZ části je prodloužená komunikace napojena na stávající vozovku ulice V Průhonech.

Při jižní straně zimního stadionu je navrženo jedno odstavné podélné stání pro autobus, při jižní straně nové komunikace je navržen parkovací pruh pro osobní vozidla ve zvětšené šířce s kapacitou 17 stání. Součástí projektu je i návrh nových chodníků o šířce min. 2 m, napojených na stávající chodník při západní straně silnice I/17. Převedení přes nové napojení je řešeno prostřednictvím stavebně upraveného dělicího ostrůvku s dvěma přechody pro chodce, samostatně osvětlenými. Na straně zimního stadionu bude chodník napojen na stávající chodník před hlavním vstupem. Přechody pěších tras jsou řešeny bezbariérově.

K výše uvedené akci vydávám následující stanovisko:

Oddělení ekologie prostředí: Bez připomínek.

Ochrana přírody: S navrženým napojením sportovišť z hlediska zájmů ochrany přírody souhlasíme. Podle přeložené dokumentace bude v souvislosti se stavbou nutné kácení dřevin. Povolení ke kácení vydá náš odbor na základě samostatné žádosti.

Ochrana ZPF: Nejsou dotčeny námi sledované zájmy – bez připomínek.

Státní správa lesů: Bez připomínek.

Oddělení vodního prostředí: Stavba se nachází ve vyhlášeném záplavovém území vodního toku Chrudimka, v záplavové zóně Q₁₀₀, mimo aktivní zónu záplavového území. S ohledem na tuto skutečnost stavba vyžaduje souhlas vodoprávního úřadu podle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Žádost je nutné (v souladu s vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů) podat na předepsaném formuláři (viz. příloha) a doložit ji nezbytnými doklady (Dokumentace zamýšlené stavby včetně odborného

posouzení jejího vlivu na odtokové poměry, stanovisko správce povodí a správce toku – Povodí Labe, státní podnik). Bez výše uvedeného souhlasu není možné povolit umístění stavby.

Kanalizační stoka PP ULTRA RIB 2 DN 300 mm (délka 65,6 m) a přeložky vodovodního řadu č. 1 PVC d 160 mm (délka 94 m) a č. 2 PVC d 160 mm (délka 14 m) jsou vodními díly. K vedení následného řízení o nakládání s vodami a stavebního řízení je příslušný zdejší vodoprávní úřad.

Jako podkladů pro toto vyjádření bylo použito stanovisek jednotlivých úseků Odboru ŽP: ekologie prostředí (Ing. D. Fraňková), ochrana přírody, ochrana ZPF, státní správa lesů (Ing.K.Mrózková), vodního hospodářství (Ing. P. Koreček).

MĚSTSKÝ ÚŘAD
Chrudim
Odbor životního prostředí
-3-

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí