



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Pardubicích dne 21.6.2017

Č.j. *003694* /38200/3/Hro/2017

Vaše značka :

Vyřizuje : **Jana Hromádková**

Tel.: **466 046 522**

THER architektonický atelier

ČSA 474/13

537 01 Chrudim

Věc: : **Vyjádření k PD ohledně stavby "Dopravní napojení sportovišť města Chrudimě"**

Předložená projektová dokumentace řeší napojení areálu sportovišť na sil. I/17 v obci Chrudim, kde jsou již akceptovány požadavky Krajského úřadu Pardubického kraje a Policie ČR uplatňované na pracovních schůzkách na Městském úřadě Chrudim a na ŘSD ČR Správě Pardubice.

K vlastnímu záměru dle předložené PD nemáme jako majetkový správce silnice I/17 námitek pokud budou splněny podmínky citované ve stanovisku k dokumentaci vydaného Krajským úřadem Pardubického kraje Č.j.: ODSH – 24990/2017-Li ze dne 3.4.2017 a stanovisko Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje Č.j.:KRPE-77589-3/ČJ-2016-1700DP ze dne 21.4.2016 Napojení místní komunikace (zřízení nové křižovatky) na kryt silnice I/17 požadujeme proříznout a zalít modifikovanou asfaltovou záhlavkou. Stavbou nesmí být poškozena sil. I/17 a stavební práce nesmí ohrozit BESIP na sil. I/17. Vyjádření k úpravě stavebně technického stavu vlastní místní komunikace není v naší kompetenci. Při připojení místní komunikace (zřízení křižovatky) na silnici I/17 vydá ŘSD stanovisko dle § 10 zákona o Pozemních komunikacích. Rozhodnutí o zřízení nové křižovatky vydá na základě žádosti stavebníka Krajský úřad Pardubického kraje – ODSH.

Ing. Jiří Hostaša
vedoucí provozního úseku



Na vědomí:

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a SH

Korespondenční adresa : Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice