

- 1 - BAND.-LED-OP-1700-4K Interior LED luminaire recessed
- 2 - BAND-LED-OP-3000-4K Interior LED luminaire recessed
- 3 - VIF-31-2014-G HOOV.3-LED-6080-4K
- 4N - PAL.-LED-1-M1-ST, 1h, IP65

ÚPRAVA A DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ROZVÁDĚČE RS1.1(2) :

- DOPLNIT JIS/CHR C10A/30mA – SVĚTELNÝ OKRUH 10, CYKY 3x1,5
- DOPLNIT JIS/CHR 16A/30mA – ZÁSUVKOVÝ OKRUH 11, CYKY 3x2,5
- DOPLNIT JIS/CHR 16A/30mA – EH12, BOJLER 1, CYKY 3x2,5
- DOPLNIT JIS/CHR 16A/30mA – EH13, BOJLER 2, CYKY 3x2,5
- CELKOVĚ VYČISTIT A OPRAVIT

- SPÍNAČ, IP20
TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR (DOBĚH JE SOUČÁSTÍ VENTILÁTORU)
ZÁSUVKA 230V, CLONKY, IP20
STROPNÍ SNÍMAČ POHYBU 360°, IP20, RELEOVÝ VÝSTUP, DOSAH MIN. 6m
SPÍNANÝ VÝKON 400W PRO LED A ÚSPORNÉ ZDROJE
EL A MECH. NASTAVITELNÝ, BARVA BILÁ, TYP DLE VÝBĚRU INVESTORA

BOJLER 230V/2,2kW

(ohřivač sám rozpozná levný tarif v elektrické síti a tedy pro jeho správnou funkci mu nesmí žádná předřazená přepínání dle HDO předcházet a musí být pod proudem 24 hodin denně)

VENTILÁTOR (DODÁ A ZAPOJÍ ELEKTRO)

Malý axiální ventilátor nástěnný, skříň z nárazuvzdorného plastu, oběžné kolo z nárazuvzdorného plastu, motor asynchronní s kotvou nakrátko, krytí IP 44, DN 125, V = 80 m³/h, 0.02 kW, 230 V, 50 Hz vč.samočinné zpětné klapky, doběhového relé a kulicových ložisek

Generální projektant		Zpracovatel části		E – dir		Kasalice č.p. 533 41 Lázně Bohdaneč IČO: 259 95 138 Tel.: 466 616 761 edir.novak@seznam.cz	
CODE, s.r.o. Computer Design IČO 492 86 960		PARDUBICE Pardubice, Na Vrtálně 84 tel. 466 053 111, fax 466 053 125		S.r.o.			
PROJEKTANT	VYPRACOVAL	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ČÍSLO ZAKÁZKY	817/03/18		
Ing. Petra Marečková		Pavel Novák	Ing. Viktor Meduna	POČET FORMÁTŮ	2 A 4		
INVESTOR	Město Chrudim, odbor investic			DATUM	03/2018		
				MĚŘÍTKO	1:50		
CHRUĐIM				Jméno souboru			
MŠ Sladkovského - rekonstrukce dvou sociálních zařízení dětí				Stupeň dokumentace		JP	
4.700 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA				Č. KOPIE	ČÁST	Č. PŘÍLOHY	
PŮDORYS ČÁSTI 1NP						D 4.702	

