

ROZVADĚČ ČP

Úprava

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP PROVEDENÍ: Stávající

PŘÍVOD: SHORA/ZDOLA

VÝVOD: SHORA/ZDOLA

Rozměry: Stávající

IP: Stávající

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

3NPE 400/230V 50Hz TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2

ČSN 33 2000-7-701 ed.2

ŽIVÝCH ČÁSTÍ: OCHRANA IZOLACÍ,

OCHRANA KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI,

OCHRANA ZÁBRANOU,


OCHRANA POLOHOU,

OCHRANA DOPLŇKOVOU IZOLACÍ

NEŽIVÝCH ČÁSTÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

DOPLNĚNA - PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

POZNÁMKA:

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| STAVBA | TERMINÁL VEŘEJNÉ DOPRAVY CHRUDIM | INVESTOR | MĚSTO CHRUDIM | SPECIÁLNÍ ČÁST |  ElectricTechnology Electric Technology s.r.o. IČ: 05006988 tel: +420 601 317 721 info@electric-technology.cz www.electric-technology.cz | |
| | UL. ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY CHRUDIM | | | | | |
| HLAVNÍ PROJEKTANT: DI PROJEKT s.r.o. [REDACTED] CHELČICKÉHO 686, 533 51 PARDUBICE-ROSIČE | | | | | | |
| PROJEKTANT ČÁSTI: ATELIER K2, [REDACTED] NAM. HRDINŮ 8, 140 00 PRAHA 4 | | | | | | |
| DOKUMENTACE | | STUPEŇ | DATUM | | ČÍSLO VÝKRESU | ČÍSLO PARÉ |
| TECHNIKA PROSTŘEDÍ | | DPS | 02/2018 | | C.7.7.4 | |
| ETAPA-VÝKRES | | ÚPRAVA ROZVADĚČE ČP (č.p. 143) | | | | |

[illegible]