



Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha
1.01	ZÁDVEŘÍ	6,1	KOBEREC
1.02	CHODBA	7,08	KOBEREC/PVC
1.03	HALA	17,75	PVC
1.04	ŠKRABKA	1,91	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.05	SKLAD ZELENINY	4,88	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.06	SKLAD	10,78	PVC
1.07	ŠATNA	17,41	PVC
1.08	LOŽNICE/HERNA	50,27	KOBEREC
1.09	PRŮCHOD	11,95	PVC
1.10	UČEBNA/JIDELNA	49,27	PVC
1.11	KANCELÁŘ	18,2	PVC
1.12	ŠATNA	16,87	PVC
1.13	WC PŘEDSÍŇ	1,11	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.14	WC ZAM.	1,7	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.15	SCHODIŠTĚ	18,3	OPUKA/DLAŽBA
1.17	UMÝVÁRNA	13,27	KERAMICKÁ DLAŽBA
1.18	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,7	KERAMICKÁ DLAŽBA

- POZNÁMKA :
- stávající teplovodní otopná soustava s nuceným oběhem, tepelný spád topného média 70/50°C
 - napojení na stávající Ú.T. v m.č.2.02
 - z místa napojení je potr.vedené pro 2.NP–pod stropem v podhledu 1.NP,tr.pro 1.NP–v podlaze 1.NP
 - přívod do otopných těles ze zdi – rohové šroubení
 - k vytápění budou použita ocelová desková tělesa speciální pro mateřské školy VK s přívodem topné vody do zadní desky, typ 32, výška 600mm (maxT přední desky 60°C)
 - radiátory budou na rozvody připojeny přes radiátorové šroubení kompaktní (tzv.typ H) DN15
 - radiátory budou na přívodu osazeny termostatickými hlavicemi na ventily VK DN15 s druhou regulací
 - potrubí v objektu bude provedeno měděné (alt.plastové) – potrubní rozvody tepelně izolovat
 - páteční rozvody – potrubí osadit kompenzačními prvky (U kompenzátory) dle platné ČSN 132720
 - stávající UT (potrubí otopná tělesa,armatury) zdemontovat a zlikvidovat !

TABULKA POTRUBÍ,TEPEL.IZOLACÍ			
DN POTRUBÍ	POTRUBÍ G (")	D MĚŘ TRUBKA (Cu) D x t	TEP.IZOLACE TLOUŠTKA (mm)
DN12	G3/8"	Cu15x1,0mm	9 mm
DN15	G1/2"	Cu18x1,0mm	13 mm
DN20	G3/4"	Cu22x1,0mm	13 mm
DN25	G1"	Cu28x1,5mm	20 mm

PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim		FORMÁT		3 A4	
IČO: 00270211		DATUM		12.2018	
MÍSTO STAVBY: MŠ Topol, č.p.60		ÚČEL		DPS	
MŠ TOPOL 60		MĚŘITKO		1:50	
REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DĚTÍ		Č.ZAKÁZKY		1339/11/2018	
D.1 Dokumentace stavebního objektu		ZMĚNA			
D.1.4.400 Ústřední vytápění		ČÍSLO KOPIE			
PŮDORYS PŘÍZEMÍ – VYTÁPĚNÍ		ČÁST DOK. 1339_D.1.1		ČÍSLO VÝKRESU 402	