

POZNÁMKA :	2.11	UMÝVÁRNA	14.79	DLAŽBA KERAMICKÁ
<ul style="list-style-type: none"> - stávající teplovodní topná soustava s nuceným oběhem, tepelný spád topného média 70/50°C - napojení na stávající Ú.T. v m.č.2.02 - z místa napojení je potr.vedené pro 2.NP–pod stropem v podhledu 1.NP,tr.pro 1.NP–v podlaže 1.NP - přívod do otopných těles ze zdi – rohové šroubení - k vytápění budou použita ocelová desková tělesa speciální pro mateřské školy VK s přívodem topné vody do zadní desky, typ 32, výška 600mm (maxT přední desky 60°C) - radiátory budou na rozvody připojeny přes radiátorové šroubení kompaktní (tzv.typ H) DN15 - radiátory budou na přívodu osazeny termostatickými hlaviciemi na ventily VK DN15 s druhou regulací - potrubí v objektu bude provedeno měděné (alt.plastové) – potrubní rozvody tepelně izolovat - páteřní rozvody – potrubí osadit kompenzačními prvky (U kompenzátory) dle platné ČSN 132720 - stávající UT (potrubí otopná tělesa,armatury) zdemontovat a zlikvidovat ! 				

UTO2

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HIP		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	3 A4
MÍSTO STAVBY: MŠ Topol, č.p.60			DATUM	12.2018
MŠ TOPOL 60 REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ DĚTÍ			ÚČEL	DPS
			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1339/11/2018
D.1 Dokumentace stavebního objektu D.1.4.400 Ústřední vytápění			ZMĚNA	
PŮDORYS 2.np – VYTÁPĚNÍ			ČÍSLO KOPIE	
			ČÁST DOK. 1339_D.1.4	ČÍSLO VÝKRESU 403

