

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Ing. Josef Dvořák
Městský park 274
537 01 Chrudim

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací
KHSPA 22417/2018/HDM-CR

Vyřizuje
Mgr. Plíšková

Chrudim
23.01. 2019

Závazné stanovisko

Na základě žádosti Ing. Josefa Dvořáka, Městský park 274, 537 01 Chrudim, IČO: 73654051, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení - **MŠ Topol 60 - rekonstrukce sociálního zařízení dětí**, parc. č. st. 69, k. ú. Topol, ze dne 28.12.2018, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební povolení - MŠ Topol 60 - rekonstrukce sociálního zařízení dětí **s o u h l a s í.**

Odůvodnění:

Dne 28.12.2018 byla na KHS, územní pracoviště Chrudim, doručena žádost Ing. Josefa Dvořáka, Městský park 274, 537 01 Chrudim, IČO: 736 54 051, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby pro stavební povolení - MŠ Topol 60 - rekonstrukce sociálního zařízení dětí. Investor stavby - Město Chrudim.

Předložená projektová dokumentace řeší rekonstrukci hygienických zařízení dětí a vybudování nového hygienického zařízení pro personál v 1. NP a 2. NP. V rámci stavebních úprav bude provedena výměna kanalizačního potrubí, podlahové krytiny v rekonstruovaném prostoru. Na podlahové krytiny bude položena protiskluzná keramická dlažba, stěny obloženy keramickým obkladem. Příčky v rekonstruovaných prostorách budou provedeny z plynosilikátů. V rámci rekonstrukce bude instalován dřez do místnosti č. 1.05.

Dispoziční řešení:

1. NP - zádveří, chodba, hala, hrubá přípravná zeleniny (m.č. 1.04), sklad zeleniny (m.č. 1.05), sklad pomůcek (m.č. 1.06), šatna dětí (m.č. 1.07 a 1.12), herna dětí (m.č. 1.08), jídelna dětí (m.č. 1.10), kancelář (m.č. 1.11), hygienické zařízení pro personál (m.č. 1.13 a 1.14 - předsíň s umyvadlem, WC kabina), hygienické zařízení dětí (m.č. 1.17 - 5 dětských umyvadel, 5 dětských WC mís, sprchový kout, prostor s osazenou výlevkou s přívodem T+S vody);

2. NP - schodiště, hala (m.č. 2.02), sklad potravin (m.č. 2.03), kuchyň (m.č. 2.04 a 2.05), jídelna dětí (m.č. 2.06), herna dětí (m.č. 2.07), denní místnost pro personál (m.č. 2.08), hygienické zařízení pro personál (m.č. 2.09 a 2.10 - předsíň s umyvadlem, WC kabina), hygienické zařízení dětí (m.č. 2.11 - 5 dětských umyvadel, 5 dětských WC mís, sprchový kout, prostor s osazenou výlevkou s přívodem T+S vody), vestavba pro úklidové prostředky (m.č. 2.02).


Vytápění - ústřední, stávající. Na hygienických zařízení dětí budou upraveny rozvody ústředního topení a osazena nová desková otopná tělesa. Větrání místností umístěných uvnitř dispozice (předstíh hygienického zařízení pro personál v 1. NP a 2. NP) je řešeno pomocí podtlakového ventilátoru s odvodem vzduchu nad střechu. Sádrokartonová vestavba pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek (m.č. 2.02) bude odvětrávána. Další prostory jsou větrány přirozeně - okny. Ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy (pákové ovladače). Parametry mikroklimatických podmínek musí být v souladu s § 18 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, příloha čís. 3, tabulka 1 a 2. Intenzita umělého osvětlení musí být v souladu s legislativními požadavky (ČSN EN 12464-1).

Umyvadla dětí budou napojena na centrální mísící baterii umístěnou mimo dosah dětí a každé umyvadlo bude opatřeno pouze 1 výtokovým ventilem (§ 4a odst. 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s přílohou č. 1).

Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě města - kanalizaci, vodovodní řad.

Projektant stavby v PD uvádí, že v rekonstruovaném objektu nebude manipulováno s materiály obsahující azbest (Souhrnná technická zpráva - B.6.a, str. 5).




Mgr. Adriana Plíšková

vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

Na vědomí:

adresát - osobně

KHS - ÚP CR/HDM - kopie

Příloha:

PD pro stavební povolení ze dne 12.2018