



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
a v souladu s metodickými pokyny Ministerstva pro místní rozvoj
pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020

Název veřejné zakázky:

Terminál veřejné dopravy v Chrudimi

Zadavatel:

Město Chrudim

se sídlem: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

IČO: 00270211

Systemové číslo zakázky: P18V00000037



Vážení dodavatelé,

na základě písemné žádosti dodavatele Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Terminál veřejné dopravy v Chrudimi“.

Dotazy dodavatele učiněné prostřednictvím profilu zadavatele:

1. SO 401 VO: Z dokumentace není zřejmé, jaký sklon bude mít výložník pro svítidlo A7 a jaký sklon bude mít dvouramenný výložník pro svítidlo A5+A6. Žádáme upřesnění těchto parametrů.
2. SO 402 Elektro přípojky: Výkres č. C.5.2 Situace je nečitelný. Žádáme o poskytnutí PD v dostatečném rozlišení, aby byly zřejmé údaje z výkresové dokumentace.

Vysvětlení zadavatele:

1. Sklony výložníků budou následující:

Svítidla:

A5 - 10°

A6 - 5°

A7 - 5°

2. Přílohou zasíláme situaci C.5.2 v lepším rozlišení.

V Chrudimi dne 26. září 2018

S pozdravem



Mgr. Petr Rezníček
starosta města Chrudim



Vysvětlení zadávací dokumentace
Č.j.: CR 063384/2018 OIN/Ka
Spis. zn.: CR 062657/2018