



STÁVAJÍCÍ SVISLÝ ODVOD VZD.NAD STŘECHU (250x310mm) ZACHOVAT,NA STŘEŠE OSADIT VÝKONNÝ STŘEŠNÍ HORIZONT.VENTILÁTOR (např.CTHB/4-225,1900m3/h,1350ot/min, 30W,230V/50Hz, 0,71A, 53/56dB, regulátor REB1, REV1,5, vč.příslušenství-JMS,JBS,JAA,JCA,JBR,JAЕ+SONOFLEX OVLÁDÁNÍ RUČNĚ - VYPÍNAČ,REGULÁTOR OTÁČEK AUTOMATICKÝ

STÁVAJÍCÍ ODVOD VZDUCHU - 820m3/h

NOVÁ MŘÍŽKA PRO ODVOD VZDUCHU - 250x350mm

1.01

±0.000

Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha	Podlaha	Výška	Stěny
1.01	CHODBA	29,89	DLAŽBA KERAMICKÁ	2,85	LINKRUSTA / MALBA
1.02	ŠATNA 1	11,89	DLAŽBA KERAMICKÁ	2,85	LINKRUSTA / MALBA
1.03	UMÝVÁRNA	20,72	DLAŽBA KERAMICKÁ	2,85	OBKLAD
1.04	ŠATNA 2	11,38	DLAŽBA KERAMICKÁ	2,85	LINKRUSTA / MALBA

Výškový systém místní

PROJEKTANT	VYPRACOVAL	HIP		
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim IČO: 00270211			FORMÁT	3 A4
MÍSTO STAVBY: Základní škola U Stadionu 756, 537 05 Chrudim 3			DATUM	10.2018
NÁZEV STAVBY:			ÚČEL	DPS
ZŠ U STADIONU 756, CHRUDIM REKONSTRUKCE ŠATEN A UMÝVÁREN TĚLOCVIČNY			MĚŘÍTKO	1:50
			Č.ZAKÁZKY	1330/10/2016
			ZMĚNA č.	
D.1. – Dokumentace objektu D.1.4.2. – Vzduchoterchnika			ČÍSLO KOPIE	
PŮDORYS PŘÍZEMÍ – VZDUCHOTECHNIKA			ČÁST DOK. 1330_D.1.4.1.	ČÍSLO VÝKRESU VZTO1