

Číslo jednací: 018070071773
Vyřizuje: [redacted]
Tel.: 469 669 945
Mobil: 603 899 860
E-mail: [redacted]
Datum: 06.06.2018

PLASTER HLINSKO, s. r. o.
č.p. 20
539 01 Příkrakov

Chrudim, parc. č. 2998/2, Víceúčelové a dětské hřiště Vestec - vodovodní a kanalizační přípojka (územní nebo stavební řízení - se záměrem napojení domu nebo pozemku na vodohospodářské sítě)

Investor: Město Chrudim, Chrudim, Chrudim I, Resselovo náměstí, č.p. 77, 53701

V zájmovém území se nachází vodovod pro veřejnou potřebu, který provozuje VS Chrudim, a.s.

Vodovodní přípojka je navržena z materiálu PE 32 mm s připojením na vodovodní řad z PVC DN 110 mm nebo PVC DN 90 mm, a to z trvale veřejně přístupného místa. Vodoměrná sestava bude ve venkovní vodoměrné šachtě, a to do 30 m od místa napojení na vodovodní řad.

S realizací souhlasíme při respektování následujících požadavků:

- Upozorňujeme, že tlak ve vodovodním řadu se pohybuje na horní hranici, která je dána příslušnou ČSN-EN (max. 0,6 MPa). V případě vysokého tlaku ve spotřebišti, si odběratel na vlastní náklady osadí domovní redukční ventil.
- Termín napojení vodovodní přípojky bude před zahájením stavebních prací dohodnut s příslušným provozem VS Chrudim, a.s. - [redacted]
- Montáž vodovodní přípojky od místa napojení po vodoměrnou sestavu provedou montéři příslušného provozu VS Chrudim, a.s. Přípojka bude od místa napojení po vodoměrnou sestavu provedena z materiálu PE v kvalitě PE 100, SDR 11. Zemní práce si zajistí investor.
- Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřípustné.
- Stavba musí být vybudována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (zejména §32 a §33).
- Při křížení a souběhu plánovaných přípojek s vodovodem je nutno respektovat min. odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005.
- Při výstavbě RD včetně všech jeho součástí (oplocení apod.) musí být dodržena minimální vzdálenost od vodohospodářských sítí dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, případně dle požadavku provozovatele.

- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
 1. Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim, a.s. - Miloslav Prokeš, [redacted] o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
 2. Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim, a.s. o vytýčení vodovodního řadu v naší správě - [redacted] (Umístění vytýčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jeho poškození).
 3. Provede vyznačení polohy vytýčeného vodovodního řadu přímo na staveništi.
 4. Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti těchto řadů, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.).
 5. Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim, a.s. přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
 6. Každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim, a.s.

Při souběhu a křížení plánovaných staveb s vodovodem musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:

1. Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
2. Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
3. Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí 1,5 m.

Toto vyjádření má platnost 2 roky ode dne vydání.



vedoucí zákaznického centra

Přílohy: Mapa_O18070071773.pdf
Provoz: Chrudim