



## MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim  
Odbor investic

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: [urad@chrudim-city.cz](mailto:urad@chrudim-city.cz)

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 053379/2019 OIN/DK  
Spis. zn.: CR 047202/2019/4  
Váš dopis ze dne:  
Vaše značka:  
Spis. a skart. znak a lhůta:  
Počet listů: 1  
Počet příloh: 2  
  
Vyřizuje: Ing. Soběslav Dušek  
Tel.: 469 657 121  
E-mail: [sobeslav.dusek@chrudim-city.cz](mailto:sobeslav.dusek@chrudim-city.cz)  
  
V Chrudimi dne: 7. 8. 2019

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

### „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ U Stadionu 755, Chrudim“

Vážení uchazeči,

na základě písemné žádosti uchazeče Vám uveřejňujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ U Stadionu 755, Chrudim“.

#### Dotaz uchazeče č. 3:

Žádáme Vás o vysvětlení v rozdílu ZTI. Po kontrole PD bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybějí položky:

SO 01 - revize a tlaková zkouška plynu - 1 kpl

- tlakový el. ohřívač pro 1 odběr.místo pod umyvadlo (pozice Uel) - 1 ks

SO 02 - klozet závěsný dětský + sedátko, bílý - 4 ks

- modul WC, mont. rám se splachovací nádrží, tlačítko - 4 ks

- umyvadlo dětské 450 mm bílé - 4 ks

- sifon umyvadlový 40 mm - 4 ks

- baterie umyvadlová stojánková bez otv. odpadu - 4 ks

- baterie sprchová podomítková - 4 ks

- výtokový ventil s připojením na hadici - 1 ks

- výtokový ventil nezámrzlý - 1 ks

#### Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 3:

Zadavatel po prověření zjistil, že ve výkazu výměr výše uvedené položky chybí a přílohou posílá doplnění k výkazu výměr ZTI k SO 01 a nový výkaz výměr ZTI k SO 02, kterým nahrazuje původní.

XXXXX

Ing. František Pilný MBA  
starosta města Chrudim