



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČO: 00270211

Spis. zn.: CR 035565/2019

Č. j.: CR 035566/2019 ODP

Váš dopis ze dne

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta: 280.6 V/5

Počet listů: 1

Počet příloh: 1

Vyřizuje:

Tel.:

E-mail:

V Chrudimi dne: 17.5.2019

Stanovisko

k záměru: „**Výstavba skateparku Chrudim**“ v k.ú. Chrudim

pro investora: Město Chrudim

pro účely: stavebního řízení

k předkládanému materiálu (projekt. dokumentaci) v rozsahu: 1x Projektová dokumentace (výkresy číslo C.1, C.3, Průvodní a technická zpráva (A.), Souhrnná technická zpráva (B.) a Technická zpráva (D.1.1.a) z 5/2018 (dále i „PD“)

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako

I. Příslušný **silniční správní úřad** ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací ve správním obvodu města Chrudim s rozšířenou působností, ve věcech místních komunikací ve správním obvodu města Chrudim a při uplatňování stanoviska k územním plánům, regulačním plánům a v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací ve správním obvodu města Chrudim s rozšířenou působností dle ustanovení § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon č. 13/1997 Sb.“), po shlednutí předloženého materiálu (dokumentace) uvádí, že výše uvedený záměr se z jeho hlediska dotýká **místní komunikace** (dále i „MK“) a veřejných **účelových komunikací** (dále i ÚK“) v ulici **K Pišťovům** v obci **Chrudim**, a sděluje k tomuto záměru následující:

Na základě předložené PD k danému záměru (viz příloha) požadujeme při jeho přípravě a realizaci respektovat níže uvedené podmínky:

a) proti předloženým změnám v daném záměru nemáme námitek,

b) k předmětnému záměru platí i nadále stanovisko našeho úřadu vydané dne 23.5.2018 pod č.j. CR 034878/2018 ODP, které se mění a doplňuje následovně

- v části I. stanoviska se ruší text třetí odrážky,

- v části I. stanoviska se u „obecných podmínek“ ruší první bod těchto podmínek a nahrazuje tímto zněním

- do volné šířky a dopravního prostoru dotčených pozemních komunikací nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná část stavby nebo zařízení, příp. jiná překážka [např. rozvodné skříně, pilířky, nadzemní hydranty či šachty, sloupky atd. umístit min. 0,50 m za vnější hranou vodícího proužku při „obrubníkovém uspořádání“ (obrubník se započítává do bezpečnostního odstupu) nebo za vnější hranou silničního příkopu (vyjma bezpečnostních zařízení komunikace atd.); poklopy šachet či kryty uzávěrů inženýrských sítí usadit v niveletě s vozovkou].

Případné změny oproti nám předložené projektové dokumentaci, které nejsou provedeny na základě tohoto stanoviska, a které se dotýkají zájmů chráněných naším úřadem, požadujeme v dostatečném předstihu předložit k odsouhlasení.

Platnost tohoto stanoviska je stanovena na dobu 1 roku ode dne vydání, pokud v této době nebude zahájeno nebo nebude probíhat příslušné správní řízení (územní, stavební, vodoprávní apod.).



oprávněná úřední osoba

