



Vysvětlení a změna zadávací dokumentace
na nadlimitní veřejnou zakázku na služby
zadávanou v otevřeném řízení
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „*zákon*“)

Název veřejné zakázky:

Separáční dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

Zadavatel:
Město Chrudim
se sídlem: Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
IČO: 00270211

Systémové číslo zakázky: P19V00000023

Vážení dodavatelé,

na základě telefonických podnětů a dotazů dodavatelů ze dne 24.10.2019 Vám v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) zasíláme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Separační dvůr Chrudim - projektové a inženýrské činnosti“.

Telefonické dotazy dodavatele:

1. Jak dlouho má trvat dlouhodobá čerpací zkouška?
2. Máte nějaké přesnější požadavky na technické zajištění dokončeného vrtu? Má být vybudována manipulační šachtice?

Vysvětlení zadavatele:

1. Zadavatel na základě dotazu dodavatele rozhodl o provedení změny zadávací dokumentace, spočívající v konkretizaci dlouhodobé čerpací zkoušky následovně:
 - V případě kolektoru B bude provedena dlouhodobá čerpací zkouška 0,5 l/s v délce trvání 14 dní.
 - V případě kolektoru A bude provedena dlouhodobá čerpací zkouška 0,5 l/s v délce trvání 7 dní.

Uvedenou změnou dochází ke změně přílohy č. 9 výzvy k podání nabídky, kterým je návrh smlouvy o dílo pro 2. část veřejné zakázky, a to v bodech 2.3, 2.4 a 3.1.

2. Zadavatel na základě dotazu dodavatele rozhodl o provedení změny zadávací dokumentace, spočívající v konkretizaci způsobu zakončení díla dodavatelem následovně:

Na hotovém díle bude vybudována manipulační šachtice těchto minimálních parametrů: Manipulační šachtice bude vodonepropustná, min. vnitřního průměru 1,2 m, dno uvnitř manipulační šachtice bude min. 1,3 m pod terénem, strop manipulační šachtice min. 0,3 m nad terénem, s připravenými prostupy pro přívod elektrické energie a odvod čerpané vody DN40. Strop šachtice bude dále opatřen vodonepropustným a uzamykatelným vstupem / poklopem normových rozměrů pro vstup pracovníků údržby. Přístup na dno šachtice bude zajištěn pomocí normových stupaček. Vedle šachtice bude v betonové patce osazena výtyčka (trasírka) nadzemní výšky min. 2 m.

Uvedenou změnou dochází ke změně přílohy č. 9 výzvy k podání nabídky, kterým je návrh smlouvy o dílo pro 2. část veřejné zakázky, a to v bodech 2.1 a 2.6 (doplnění podbodů n).



Změna termínu pro podání nabídek a otevírání nabídek:

Vzhledem k požadavku zákona č. 134/2016 Sb. rozhodl zadavatel s ohledem na prodloužení termínu v rámci vysvětlení a změny zadávací dokumentace ze dne 23.10.2019 a v souladu s § 99 o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek: do 14.11.2019, 8:00 hod.

Termín otevírání nabídek: 14.11.2019, 8:00 hod.

V Chrudimi dne 25. 10. 2019

S pozdravem



Ing. František Pilný, MBA
starosta města Chrudim

