

Od: 
Odesláno:
Komu:
Předmět: konzultační vyjádření k solné jeskyni - MŠ Svatopluka Čecha, Chrudim

Vážený pane inženýre,

v návaznosti na náš dnešní telefonický hovor Vám zasílám konzultační vyjádření k solné jeskyni v MŠ, Chrudim 3, Sv. Čecha 345, dle Vašeho sdělení nevyžadující závazné stanovisko stavebním úřadem.

Dne 21.3.2019 byla předložena na KHS Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích k posouzení projektová dokumentace (dále jen „PD“) stavebních úprav v Mateřské škole, Chrudim 3, Sv. Čecha 345, IČO: 75017695. Předmětem PD je zpracování nového využití místnosti uvnitř objektu mateřské školy. Během stavebních úprav bude vestavěna solná jeskyně do stávající místnosti.

V rámci stavebních úprav bude provedeno vybourání stávající podlahy a provedení nové snížené s hydroizolací a tepelnou izolací a podlahovým elektrickým topením, demontáž stávajícího okna a jeho zazdění, výměna vstupních dveří do místnosti včetně obložkové zárubně, provedení nuceného odvětrání prostoru solné jeskyně, stavba stěn solné jeskyně z lisovaných solných kvádrů, stavba stropu jeskyně z tvarovaného polystyrénu, stavba podlahy jeskyně sypanou solnou drtí. V solné jeskyni se udržuje teplota cca 20°C.

Solná jeskyně bude využívána dětmi mateřské školy. Předpokládaná kapacita je do 10 dětí v doprovodu jednoho pedagoga (1x týdně po dobu 30 minut). Prostor solné jeskyně bude vybaven senzorem koncentrace CO₂ se signalizací při překročení limitní hodnoty koncentrace CO₂ 1500 ppm. Využívání těchto prostor je v plně kompetenci vedení školy. Do provozního řádu MŠ ošetřit režim a způsob úklidu (v souladu s § 22 vyhl.). Přístup do objektu pro dodavatele bude bočními vstupy z ulice Svatopluka Čecha.

Následující požadavky

Větrání - požadavek na přímou větratelnost přirozeně nebo nuceně čerstvým vzduchem dle § 18 odst. 1 vyhlášky č. 410/05 Sb. v rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky (20m³/hod/dítě), větrání čerstvým vzduchem zvenku. Pokud bude osazena VZT, řešit i z hlediska hluku.

Osvětlení - alespoň 100lx umělého osvětlení, což je minimum pro komunikační prostory dle ČSN EN 12464 -1 na umělé osvětlení, (alespoň na vstup a usazení se dětí v prostoru).

Děkuji.

S pozdravem



**Krajská hygienická stanice
Pardubického kraje
se sídlem v Pardubicích
Územní pracoviště Chrudim
Čáslavská 1146
537 32 Ch r u d i m**