



MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor investic

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDD5 : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 019660/2020 OIN/St

Spis. zn.: CR 014302/2019/2

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta: 91.1 – V10

Počet listů: 2

Počet příloh:

Vyřizuje: Ing. arch. Magdalena Strnadová

Tel.: 469 657 128

E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 30. 03. 2020

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

„Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“

Evidenční číslo zakázky: IZ0019/2020

Vážení uchazeči,

uveřejňujeme dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“.

Dotaz uchazeče:

V PD je uvedeno, že bude proveden nový železobetonový základ. Ve výkazu výměr tato položka chybí.

U položky 10 a 18 - poplatek za uložení. K jakému materiálu se tyto položky vztahují a jaké je předpokládané množství.

V PD je uvedeno odvodnění horní zdi pomocí vrtů. Tato položka ve výkazu výměr chybí.

V TZ je uvedeno: "Trhlíny ve zdi budou vyspraveny stavebním lepidlem." - tato položka ve výkazu výměr chybí.

v TZ je uvedeno, že pod základ se provede hutněný štěrkový podsyp - tato položka ve výkazu výměr chybí.

Dále prosím o zaslání rozměrů nových pískovcových bloků.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče:

Přílohou těchto dodatečných informací je jeden soubor .xls se všemi položkami výkazu výměr pro stavební objekt SO 01.

U položky 10 a 18 - poplatek za uložení – jedná se jen o poplatek za vjezd na skládku uložení jako takové je v položkách 9 a 17.

Velikost nových bloků je dle původních – projektant předpokládá bloky o rozměrech 500/500/700 mm.

Děkuji a jsem s pozdravem



Ing. František Pilný, MBA

starosta města Chrudim