



MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor investic

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 020120/2020 OIN/St

Spis. zn.: CR 014302/2019/4

Váš dopis ze dne:

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta: 91.1 – V10

Počet listů: 2

Počet příloh:

Vyřizuje: Ing. arch. Magdalena Strnadová

Tel.: 469 657 128

E-mail: magdalena.strnadova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 03. 04. 2020

Dodatečné informace č. 3 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

„Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“

Evidenční číslo zakázky: IZ0019/2020

Vážení uchazeči,

uveřejňujeme dodatečnou informaci č. 3 k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava opěrné zdi nad Širokými schody, Chrudim“.

Dotaz uchazeče:

Jedná se o vysvětlení položek:

15. - bourání zdiva cihelného tl. 500mm m³ 15,25

- Předpokládáme, že pod touto položkou se skrývá rozebírání dolní stěny z pískovcových kvádrů, nikoliv bourání cihelného zdiva.

21. - Vyzdění zdi z pískovcových bloků vč. 20% nového m³ 15,75

23. - Obklad pískovcem stávajícího zdiva + kotvení m² 32,5

Nevím, zda se u těchto dvou položek jedná o duplicitu, nebo chybu popisu.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče:

Ano, položka č. 15 je rozebrání dolní stěny z pískovcových kvádrů.

21 – jde o vyzdění dolní stěny

23 – horní stěna má být - ZEĎ OPATŘENA VÁPENOU OMÍTKOU PROVEDENOU NAHOZENÍM BEZ
UTAŽENÍ

Nikoli obklad.

Děkuji a jsem s pozdravem



starosta města Chrudim