



MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor investic

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 022479/2020 OIN/Dk
Spis. zn.: CR 016695/2020/3
Váš dopis ze dne:
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta:
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Soběslav Dušek
Tel.: 469 657 121
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 21. 4. 2020

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

„Výměna kotlů MŠ Topol“

Vážení uchazeči,
na základě písemné žádosti uchazeče Vám uveřejňujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce „Výměna kotlů MŠ Topol“.

Dotaz uchazeče č. 1:

Požadavky na prokázání kvalifikace - musí mít osoba odpovědná za odborné vedení stavby autorizaci v oboru pozemní stavby nebo může mít autorizaci v oboru technologická zařízení staveb?

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1:

Osoba odpovědná za odborné vedení stavby může mít autorizaci v oboru technologická zařízení staveb.

Dotaz uchazeče č. 2:

Je dostupná dokumentace stávajícího rozvaděče, která bude sloužit pro ověření návrhu rozvaděče (výpočtu oteplení,...), který je nutný při úpravě (zásahu do) rozvaděče dle ČSN EN 61439 a následné revizi?

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 2:

Dokumentace stávajícího rozvaděče není dochována. Při úpravě stávajícího se bude spolupracovat s firmou MARKON PCE s.r.o., která stávající rozvaděč instalovala, a zároveň s touto firmou již projektant spolupracoval při zpracování projektové dokumentace. Tímto ještě upozorňuji, že požadujeme dodání plynových kotlů s elektronikou, která umožní připojení k dálkovému ovládání přes internet.



Ing. František Pilný MBA
starosta města Chrudim