

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

Ing. Josef Dvořák
Městský park 274
537 01 Chrudim

Váš dopis zn./ze dne

Naše číslo jednací
KHSPA 21298/2020/HDM-CR

Vyřizuje
Mgr. Plíšková

Chrudim
02.11. 2020

Závazné stanovisko

Na základě žádosti Ing. Josefa Dvořáka, Městský park 274, 537 01 Chrudim, IČO: 73654051, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro stavební povolení - **ZŠ Dr. Peška - rekonstrukce školní kuchyně**, parc. č. st. 1317/2, k. ú. Chrudim, ze dne 5.10.2020, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou žádost.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební povolení - ZŠ Dr. Peška - rekonstrukce školní kuchyně **s o u h l a s í**.

Odůvodnění:

Dne 5.10.2020 byla na KHS doručena žádost Ing. Josefa Dvořáka, Městský park 274, 537 01 Chrudim, IČO: 73654051, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby pro stavební povolení - ZŠ Dr. Peška - rekonstrukce školní kuchyně. Investor stavby - Město Chrudim. Projektová dokumentace řeší rekonstrukci kuchyňského provozu (dispoziční a stavební úpravy), stávajících prostor vstupní haly, kanceláře a hygienického zařízení žáků u školní jídelny v hospodářském objektu Základní školy, Chrudim, Dr. Peška 768, umístěné na adrese Dr. Václava Peška 768, 537 01 Chrudim (dále jen „ZŠ“). Předpokládá se příprava stravy pro cca 850 stravovaných. Hospodářský objekt ZŠ třípodlažní.

V rámci rekonstrukce kuchyně (SO 01) bude upravena dispozice varny, úprava výdeje pokrmů (elektrická roleta), vybudováno zádveří, sklad termopotravin, oprava části výtahu a rekonstrukce hygienického zařízení žáků (SO 02).

Dispozice hospodářského objektu:

1.PP - chodba, umývárna (m.č. 01.03 - sprcha, umyvadlo, kabina WC - m.č. 01.04), úklidová komora s osazenou výlevkou (m.č. 01.05), strojovna výtahu (m.č. 01.06), sklad potravin II (m.č. 01.08), šatna pro personál (m.č. 01.09), sklad (m.č. 01.10, 01.16), strojovna VZT (m.č. 01.11), ohřev TUV (m.č. 01.13), sklad ovoce (m.č. 01.14a), sklad zeleniny (m.č. 01.14b), hrubá přípravná zeleniny (m.č. 01.15), sklad potravin I (m.č. 01.17), čistá příprava zeleniny (m.č. 01.18), sklad obalů (m.č. 01.21), sklad čisticích prostředků (m.č. 01.22);

1.NP - chodba, úklidová komora s osazenou výlevkou (m.č. 1.02), kuchyň - varna (m.č. 1.03), jídelna (m.č. 1.04), kancelář (m.č. 1.06), hygienické zařízení (WC chlapci - předsín s umyvadlem, pisoár, kabina WC; WC dívky - předsín s umyvadlem, kabina WC), prostor se 3 umyvadly, úklidová komora

s osazenou výlevkou (m.č. 1.12), příruční sklad potravin (m.č. 1.13), hygienické zařízení personálu (m.č. 1.14 - předsíň s umyvadlem, m.č. 1.15 - WC kabina), kancelář (m.č. 1.16), sklad přepravních nádob včetně umyvadla (m.č. 1.18);

2.NP - učebny včetně hygienických zařízení.

V rámci rekonstrukce kuchyně (SO 01) bude řešena vzduchotechnika, elektroinstalace, kanalizace, vnitřní rozvody vody a podlaha (krytina z polyuretan betonové strukturované stěrky s protiskluzným povrchem). Dále bude upravena dispozice varny, částečně instalována nová gastrotechnologie. Větrání kuchyně je zajištěno přirozené okny (ovládání ventilačních otvorů musí být dosažitelné z podlahy a opatřeno sítěmi proti hmyzu) a pomocí vzduchotechniky (projekt zpracoval autorizovaný technik ČKAIT 0700995 Jiří Svoboda). Vzduchotechnické jednotky s rekuperací budou zajišťovat potřebnou výměnu vzduchu varny a jídelny, hygienického zařízení personálu a hygienického zařízení žáků u školní jídelny. Vzduchotechnické jednotky budou umístěny uvnitř objektu v 1. PP. Denní osvětlení a umělé osvětlení bude dle PD v souladu s legislativními požadavky (ČSN 730 580 a ČSN EN 12464-1). Objekt nebude zatížen okolním hlukem a hlukem od VZT a bude v souladu s legislativními požadavky (ČSN 73 0532 - Akustika - ochrana proti hluku). Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě města - kanalizaci, vodovodní řad. Před začátkem provozu bude provedena dezinfekce a proplach potrubí v souladu s legislativními požadavky.

Projektant stavby v PD uvádí, že v rekonstruovaném objektu nebude manipulováno s materiály obsahující azbest (Souhrnná technická zpráva - B.6. a, str. 12).



vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých

Na vědomí:

adresát - osobně

KHS - ÚP CR/HDM – kopie

Příloha:

PD stavebních úprav pro stavební povolení ze dne 7.2020, kopie č. 5