



MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor investic

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDS : 3y8b2pi, IČ: 00270211

Č.j.: CR 016685/2021 OIN/Dk
Spis. zn.: CR 014452/2021/3
Váš dopis ze dne:
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta:
Počet listů: 1
Počet příloh: 2

Vyřizuje: Ing. Soběslav Dušek
Tel.: 469 657 121
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 25. 3. 2021

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

„DDM – vybudování nového ústředního topení“

Vážení uchazeči,
na základě písemné žádosti uchazeče Vám uveřejňujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „DDM – vybudování nového ústředního topení“.

Dotaz uchazeče č. 1:

Kontrolou podkladů na akci "DDM - vybudování nového ústředního topení" jsme zjistili několik rozporů mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr:

- 1) pol. č. 69 - kulový kohout G 1/2" - výkaz výměr 3 ks - PD 4 ks - chybí 1 ks
- 2) pol. č. 70 - kulový kohout G 3/4" - výkaz výměr 1 ks - PD 2 ks - chybí 1 ks
- 3) pol. č. 71 - kulový kohout G 1" - výkaz výměr 1 ks - PD 2 ks - chybí 1 ks
- 4) kulový kohout G 5/4" - výkaz výměr 0 ks - PD 2 ks - chybí 2 ks
- 5) filtrball G 1" - výkaz výměr 0 ks - PD 1 ks - chybí 1 ks
- 6) kondenzační sifon - výkaz výměr 0 ks - PD 1 ks - chybí 1 ks

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1:

Zjištěné početní nedostatky byly opraveny a nový výkaz výměr je přílohou této doplňující informace. Co se týká kondenzačního sifonu, tak ten je v projektu navržen jako zápachová uzávěrka sestavená z kanalizačních kolínek.

Součástí doplňující informace je i výkres 2.04 řez a schéma OPZ, kde je doplněn manometr u expanzní nádoby, který chyběl v původním výkrese.



Ing. Soběslav Dušek
vedoucí oddělení investic

Přílohy: 1) výkaz výměr
2) výkres 2.04 řez a schéma OPZ