



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

VS Chrudim, a.s.
Novoměstská 626
537 28 Chrudim

Výstupní list	
Číslo: 2111	
Dne: 16-04-2019	
Vyřizuje:	72
	-1-

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2019/016115

VYŘIZUJE/LINKA

HRADEC KRÁLOVÉ
15.4.2019

Medlešice – splašková kanalizace

Dne 9.4.2019 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro sloučené územní a stavební řízení na výše uvedenou akci. Podle předložené dokumentace se jedná o vybudování splaškové kanalizace (včetně veřejných částí přípojek) v obci Medlešice.

Kanalizační řad bude křížit drobný vodní tok Jesenčanský potok (IDVT 10185475 - v naší správě), a to v ř.km cca 8,400, v projektové dokumentaci není uvedeno technické řešení přechodu. Tok je v místech přechodu zakrytý (není v majetku Povodí Labe, státní podnik).

Stavba se nachází ve vodním útvaru HSL_1110 - Jesenčanský potok od pramene po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 648447, X: 1067286.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona)** je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu záměrem dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Křížení vodního toku požadujeme provést v souladu s ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- Křížení toku požadujeme provést kolmo na osu toku.
- Našemu závodu v Pardubicích (Cihelna 135, ☎ 466 868 246, 721 963 729, p. Šprync) požadujeme předložit k odsouhlasení v rámci stavebního řízení detail a způsob křížení.
- Při realizaci stavby požadujeme našemu závodu v Pardubicích (viz výše uvedený kontakt) oznámit zahájení prací a po skončení předat zaměření skutečného stavu křížení tj. nejen situační, ale i výškové.

Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik nenese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.

V dalších vodoprávních a jiných správních řízeních nebo jednáních vedených ve věci, ke které bylo vydáno toto stanovisko, bude Povodí Labe, státní podnik zastupovat jeho organizační složka Povodí Labe, státní podnik, závod Pardubice. Místem pro doručování důležitých písemností, zejména rozhodnutí, zůstává Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí 2 roky od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové



vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Příloha
PD

Na vědomí
PL – Z2 Pardubice