



prokurista společnosti

tel.:

e-mail:



Město Chrudim
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Vaše zn.:

Naše zn.: Ř_18/2020

V Chrudimi: 17.4.2020

Věc: Souhlas s napojením na kanalizaci v majetku VAK Chrudim

Dobrý den.

Jménem společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. (dále VAK Chrudim) Vám sděluji, že s napojením kanalizačního výtlaku z potrubí PE 100 RC Ø 110 mm, který bude převádět odpadní vody z místní části Medlešice do ČOV Chrudim, na stávající gravitační kanalizační stoku z kameninového potrubí DN 300 mm, která je vlastnictvím naší společnosti, **souhlasíme za těchto podmínek:**

1. Na trase kanalizačního výtlaku připravované investiční akce „Medlešice – Vestec _ kanalizační výtlak“ **musí být zřízeno předávací místo s instalovaným měřením průtoku odpadní vody**, předané provozovateli vodohospodářské infrastruktury, která je v majetku VAK Chrudim. Společnost VAK Chrudim připouští možnost instalace měření průtoku odpadní vody v objektu poslední čerpací stanice odpadních vod před nátokem do gravitační kanalizace, pokud na tento výtlak nebude nikdo další napojen.
2. Pokud poskytoval finančních prostředků (dotace) k realizaci investičních akcí „Medlešice – splašková kanalizace“ a „Medlešice – Vestec _ kanalizační výtlak“ umožní po dokončení díla převod nové kanalizace pro veřejnou potřebu na VAK Chrudim nebo umožní uzavření nájemní smlouvy mezi městem Chrudim a společností VAK Chrudim, bude neprodleně uzavřena **Smlouva o přípravě, výstavbě a provozu vodárenské infrastruktury**. V takovém případě společnost VAK Chrudim netrvá na splnění podmínky formulované v bodě 1.

S přátelským pozdravem



prokurista

 VODOVODY A KANALIZACE
CHRUDIM
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Novoměstská 626, 537 01 Chrudim II
PROKURISTA

