



MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor investic

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 061618/2021 OIN/Dk
Spis. zn.: CR 056192/2021/3
Váš dopis ze dne:
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta:
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Soběslav Dušek
Tel.: 469 657 121
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 27. 10. 2021

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

„Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická“

Vážení uchazeči,
na základě písemné žádosti uchazeče Vám uveřejňujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická“.

Dotaz uchazeče č. 1:

Potřebujeme vědět požární odolnost podhledu a tím i revizních dvířek. Požadovaný tepelný odpor (λ) vaty a i parotěsných zábran je spousta.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 1:

Protipožární odolnost podhledu bude 30 min. Požadovaný tepelný odpor minerální vaty bude $0,035 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$. Parotěsná zábrana bude z polyesterové fólie vyztužené mřížkou a hliníkovou vrstvou.

Dotaz uchazeče č. 2:

Zjistili jsme, že chybí ukončovací prvky (patchpanely) resp. je požadován 1 ks, nemělo by jich být více? A s tím chybí i jejich montáž. Dále je v popisu položky uvedena kategorie 6 neměla by být kat. 5?

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 2:

Na Profilu zadavatele bude doplněn opravený nový výkaz výměr. Kde se v položce č. 21 v SO.12 – 4. n.p. data zvýšil počet patchpanelů na 17 ks a přibyla položka na jejich montáž. V počtu 17 ks je zahrnuto i 3. NP. V popisu položky je chybně uvedena kat. 6, správně má být uvedena kat. 5.



Ing. František Pílný MBA
starosta města Chrudim