



MĚSTO CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor investic

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Č.j.: CR 062987/2021 OIN/Dk
Spis. zn.: CR 056192/2021/4
Váš dopis ze dne:
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta:
Počet listů: 2
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Soběslav Dušek
Tel.: 469 657 121
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 3. 11. 2021

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

„Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická“

Vážený uchazeči,

na základě písemné žádosti uchazeče Vám uveřejňujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce elektroinstalace budovy čp. 67 ul. Pardubická“.

Dotaz uchazeče č. 3:

- 1) Ve VV nejsou položky pro zakončení optického kabelu (optická vana, adaptéry, ...), toto není požadováno?
- 2) Jaký typ MM optického kabelu je uvažován? Není vhodné nahradit MM optický kabel variantou SM?
- 3) Je požadováno měření optického kabelu? Položky nejsou ve VV.
- 4) Je požadováno měření metalického UTP kabelu? Položky nejsou ve VV.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 3:

Ad 1) Zakončení optického kabelu bude dořešeno s vítězem zadávacího řízení.

Ad 2) Projektant uvažoval s optickým kabelem MULTIMODE 24 vláken 50/125. Varianta jiného druhu kabelu by se případně řešila s vítězem zadávacího řízení. Ted' pro potřeby zadávacího řízení se uvažuje s výše uvedeným kabelem, aby byly podmínky pro uchazeče stejné.

Ad 3) Měření bude po zhotoviteli požadováno. Ve VV toto zohledněné není, proto si měření přidejte do položky u hodinových zúčtovacích sazeb.

Ad 4) Měření bude po zhotoviteli požadováno. Ve VV toto zohledněné není, proto si měření přidejte do položky u hodinových zúčtovacích sazeb. Měření bude podle počtu přípojek (218 ks ve 3. NP a 199 ks ve 4. NP).

Dále ještě Zadavatel doplňuje informace v opraveném novém výkazu výměr, který byl součástí doplňující informace č. 1 a to v SO.12 – 4. n.p. data v položce č. 21 mění text položky z „Rozvaděč data (2xKNURR 800x1000x2000, patch panel Panduit 24 portů nestíněný, kat. 6, ventilace)“ na „Patch panel 24 portů, nestíněný, kat 5e“ v počtu 18 ks, dále v položce č. 51 mění text položky z „Montáž strukturované kabeláže rozvaděče skříňového“ na „Montáž patch panelu“ v počtu 18 ks.



Ing. František Pilný MBA
starosta města Chrudim

