



ELEKTRO:

- DOJDE KE KOMPLETNÍMU PROVEDENÍ ROZVODŮ S NÁPOJENÍM NA NOVÝ ROZVADĚČ UMÍSTĚNÝ VPRAVO VEDLE GARÁŽOVÝCH VRAT. NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ JE S OHLEDEM NA POTŘEBU.
- VE GARÁŽI BUDOU NA STROPĚ UMÍSTĚNA TRUBICOVÁ SVÍTIDLA (JEDNO JEŠTĚ NA ZDI V SEVERO-VÝCHODNÍM ROHU (TOTO S OHLEDEM NA ZAPARKOVANÉ AUTO, KTERÉ BY STÍNILO STROPNÍM SVÍTIDLŮM). V SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH KLASICKÁ STROPNÍ ŽÁROVKOVÁ SVÍTIDLA.
- SLABOPROUDÁ ZAŘÍZENÍ A ROZVODY BUDOU SPECIFIKOVÁNA PROVOZOVATELEM DLE TECHNOLOGII
- V KLUBOVNĚ ZVÁŽIT POTŘEBU (ROZVODY) INTERNETOVÉHO NEBO ANTÉNNÍHO SIGNÁLU

- PŘÍVOD ELEKTRO (PŘÍPOJKA) OD POJISTKOVÉ SKŘÍŇE DO JISTIČE V PROVEDENÍ CYKY 4X25
- JISTIČ BUDE NÁPOJ. NA SOUSTAVU UZEMNĚNÍ

LEGENDA ZNAČENÍ:

- Schodišťový vypínač (220V)
- Jednopolový vypínač (220V)
- Stropní svítidlo (IP20)
- Nástěnné svítidlo (IP20)
- Nástěnné venk. svítidlo (IP43)
- Zásuvka (16A/250V)
- 1-pol. zásuvka venk. (16/250V)
- Pojistková skříň

STAVBA: přístavba stávající
Hasičská zbrojnice SDH
Markovice (Ke Hřišti 1166)

PROJEKTANT	KONTROLOVAL	MERÍTKO	1:60
		FORMÁT	2 A4
INVESTOR: Město Chrudim, Resselovo nám.77, Chrudim		DATUM	10/2020
STAVBA: k.ú. Chrudim st.č.5208 a parc.č. 1026/1		ZAKÁZKA	
TZB - ELEKTRO Patro		VÝKRES ČÍSLO	119

PD - pro územní a stav. povolení

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6