



- LEGENDA:
- xx.a NOVÝ STOŽÁR/SVÍTIDLO 20LED, DM10, 29,5W, 4000K, CRI=70, 4600lm, vč. stmívání, IP66, 230V ZÁVĚSNÁ VÝŠKA SVÍTIDLA 6m, ÚHEL SKLONU SV. 5°
 - xx.b NOVÝ STOŽÁR/SVÍTIDLO 20LED, DM10 BL1, 31,5W, 4000K, CRI=70, 5000lm, vč. stmívání, IP66, 230V ZÁVĚSNÁ VÝŠKA SVÍTIDLA 6m, ÚHEL SKLONU SV. 5°
 - stávající svítidlo veřejného osvětlení
 - zemní trasa kabelů VO
 - CHŘÁNÍČKA OHEBNÁ KORUGOVANÁ VEL. 110 (PŘEKOPY, VJEZDY)
 - CHŘÁNÍČKA OHEBNÁ KORUGOVANÁ VEL. 63 (VOLNÝ TERÉN - OCHRANA PROTI KOŘENŮM)
- LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- ELEKTRICKÝ KABEL NN, PODZEMNÍ – ČEZ Distribuce, a.s.
 - ELEKTRICKÝ KABEL VN, PODZEMNÍ – ČEZ Distribuce, a.s.
 - OPTICKÉ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, PODZEMNÍ – OMEGAplus s.r.o.
 - METALICKÉ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, PODZEMNÍ – CETIN a.s.
 - NEPROVOZOVANÉ VEDENÍ – CETIN a.s.
 - OPTICKÉ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, PODZEMNÍ – CETIN a.s.
 - SDĚLOVACÍ VEDENÍ, PODZEMNÍ – Vodafone Czech Republic a.s.
 - VODOVOD, OBEČNÝ, PODZEMNÍ – VS Chrudim, a.s.
 - KANALIZACE, DEŠŤOVÁ, PODZEMNÍ – VS Chrudim, a.s.
 - PLYNOVOD NTL, PODZEMNÍ – GasNet, s.r.o.
 - PLYNOVOD STL, PODZEMNÍ – GasNet, s.r.o.
 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PODZEMNÍ – TS Chrudim 2000, spol. s.r.o.

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
3PEN, 50Hz, 400/230V/TN-C

OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

± 0.000 = m.n.m.	Index	Změna	03/2021
Akce: Rekonstrukce ulice Česká, část ul.Družstevní - ul.Topolská, Chrudim		Investor: Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim	
Objekt: SO 401 - Veřejné osvětlení	Město Chrudim	Kraj Pardubický	
Profese: DUSP+PDPS	Technická zpráva	Formát 630x594	
Název výkresu: 59/20	Číslo zakázky	Měřítko 1:500	
Situáční výkres	Číslo přílohy D.1.4.3	Paré	