

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. 537 01 Chrudim 3, Pišřovy 820			HYDROGEOLOGICKÁ DOKUMENTACE VRTU			T-I-3E		
Okres: Chrudim			Katastr.území: Chrudim			Mapa 1:25000: 13-423		
Vrtmistr: David Chvojka			Hladina podz. vody:			Zjištěná kontaminace:		
Datum provedení - od: 3.10.2013			ustálená Z/hl.[m]: 255.70/14.30			Y: 648 538.66		
- do: 4.10.2013			naražená Z/hl.[m]: 252.00/18.00			X: 1 069 478.80		
Typ soupravy: HVS 245						Z terén [m]: 270.00		
Technologie: Ponomými kladivý se vzduchovým proplachem						Odměrný Bod [m]: 270.00		
Materiál vnitřní pažnice: Tvrzený PVC ČSN 64 3215, PVC objímky s vruty						Hloubka vrtu [m]: 30.05		
						Souř.systémy: JTSK / Balt		
Vrtání: hloubky[m]průměr[mm] Pažnice: hloubky[m] materiál průměr[mm] perf. Pažnice: hloubky[m] materiál průměr[mm] perf. Pažnice: hloubky[m] materiál průměr[mm] perf.								
0.00 - 10.10 245 1 0.00 - 6.80 PVC 110 plná								
10.10 - 30.05 190 1 6.80 - 28.80 PVC 110 PŠ-1.0 8%								
1 28.80 - 30.05 PVC 110 plná								