

Vaše značka:
Naše značka: 049/2022/Br
Vyřizuje: Luboš Brokeš
Telefon: 724 010 423
Fax:
E-mail: lbrokes@eop.cz
Datum: 23.6.2021

Josef Jirák
Projekce CZ, s.r.o.
Tovární 290
537 01 Chrudim

97/21
29. 06. 2021

Vyjádření k rekonstrukci sportovní haly v Chrudimi

Akce: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I, etapa
Části PD: Průvodní a souhrnná technická zpráva
ÚT – technická zpráva
D.2.3.2. – Přípojka EOP, TZ + výkresová část
Investor: Město Chrudim
Stupeň PD: DSP
Datum zpracování PD: V/2021

Po přezkoumání předložené dokumentace Vám sdělujeme, že se stavbou souhlasíme s těmito podmínkami:

- V napojovacím bodu CZT předmětné stavby je v letním období teplota na přívodu max. 80°C.
- Nová HV přípojka bude ukončena bezprostředně za prostupem pláštěm budovy do strojovny PS, kde bude ukončena uzavíracími armaturami a protizámrzovým zkratem ze tří armatur DN 20.
- Provedení HV přípojky musí být v PN 25, nikoli v PN 16.
- Podél nové HV přípojky musí být položen sdělovací kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8, který bude při stavbě VH přípojky naspojován na stávající kabel vedený podél stávající HV trasy, zakončen bude ve strojovně PS. Kabel požadujeme doplnit do vzorového řezu PIP.
- Podél nové HV přípojky musí být místo dvou mikrochrániček položena jedna kabelová chránička HDPE DN 40, která bude napojena na stávající chráničku DN 40 vedenou podél stávajícího HV vedení. Požadujeme zakreslit do vzorového řezu uložení PIP.
- Větrání technické místnosti III (budoucí strojovna PS D045) požadujeme provést jako přirozené bez zavírací žaluzie, s pomocným ventilátorem na tepelné čidlo bez časového omezení. Stavební provedení této místnosti požadujeme provést v souladu s technickými připojovacími podmínkami EOP, konkrétně podle ustanovení č. 6.5.1.1.
- V hlavním elektrickém rozváděči požadujeme rezervovat jedno pole pro fakturační elektroměr. Z tohoto pole vyveden silový 1-fázový kabel pro napájení technologie a MaR PS D045.
- V topárenské soustavě EOP není dovoleno používat komponenty z hliníku tam, kde se předpokládá styk s upravenou vodou ze sítě SZT EOP.

Elektrárny Opatovice a.s., Opatovice nad Labem, Pardubice 2, PSČ 532 13
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddílu B., vložce 2940.
Bankovní spojení: KB 3607561/0100, ČSOB 8010-0908202403/0300, ČS 470512/0800, UniCredit 800565026/2700

Telefon: *467 043 111, *466 843 111 / Fax: *466 536 030 / IČ: 288 00 621 / DIČ: CZ28800621 / E-mail: info@eop.cz

Toto vyjádření platí pro dokumentaci, která byla žadatelem předložena a pro rozsah prací, který byl v předložené dokumentaci uveden. Návrh, realizace a provoz zařízení s připojením na SZT EOP musí být v souladu s Technickými připojovacími podmínkami EOP (<http://www.eop.cz/pripojovaci-podminky>). Platnost vyjádření je jeden rok od data jeho vydání.

Elektrárny Opatovice, a.s.

Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice 2



Luboš Břekeš
Obchod s teplem