

- A

Svítlidlo 1xE27/LED9W, stropní/nástěnné, s och.košem, IP66, 1x LED 9W / 4000K / E27
- B

Svítlidlo LED90W, stropní/závěsné Al.teleso s difuzérem 3mm, IP66, IK10 1x LED, 90W, 13300lm, 4000K
- C1

Svítlidlo LED22W, zapuštěné/stropní kulaté se změnou difuzéru, IP40 1x LED, 22W, 2700lm, 3000-6000K
- C2

Svítlidlo LED22W, zapuštěné/stropní kulaté se změnou difuzéru, IP40 1x LED, 22W, 2700lm, 3000-6000K
- C3

Svítlidlo LED12W, zapuštěné/stropní kulaté se změnou difuzéru, IP40 1x LED, 12W, 1500lm, 4000K
- D1

Svítlidlo LED48W, stropní průmyslové IP65, nastavitelné 1xLED, 48W, 5500-7000lm, 4000K
- D2

Svítlidlo LED48W, stropní průmyslové IP65, nastavitelné 1xLED, 48W, 5500-7000lm, 4000K
- E1

Svítlidlo LED38W, zapuštěné, IP40, 600x600x60mm, 1xLED, 38W, 3600lm, 4000K
- E2

Svítlidlo LED45W, stropní, IP40, 600x600x60mm, 1xLED, 45W, 4200lm, 4000K
- E3

Svítlidlo LED45W, zapuštěné, IP40, 600x600x60mm, 1xLED, 45W, 4200lm, 4000K
- E4

Svítlidlo LED45W, stropní, IP40, 1200x300x60mm, 1xLED, 45W, 4200lm, 4000K
- E5

Svítlidlo LED45W, zapuštěné, IP40, 1200x300x60mm, 1xLED, 45W, 4200lm, 4000K
- F

Svítlidlo LED45W, stropní, IP40, 600x600x60mm, ochr.proti oslnění 1xLED, 45W, 4275lm, 4000K
- G

Svítlidlo LED 246W DALI stmívání, Al.těleso (436x434x121mm, 7,7kg) IP66 , IK09, lankový závěs 1xLED, 45W, 4275lm, 4000K
- H

Svítlidlo LED14W, stropní/nástěnné kulaté, pr.295mm, IP65 1x LED, 14W, 1638lm, 4000K
- I1

Svítlidlo LED15W, zapuštěné, kulaté, pr.160mm, IP44 1x LED, 15W, 1350lm, 4000K
- I2

Svítlidlo LED25W, zapuštěné, kulaté, pr.215mm, IP44 1x LED, 25W, 2025lm, 4000K

- NA

Svítlidlo nouzové napájené a monitorované z CBS, stropní 1x LED 3,8W/24V, 285lm, IP42, s 2vyměnitelnými čočkami, protipanické
- NB

Svítlidlo nouzové napájené a monitorované z CBS, stropní 1x LED 3,8W/24V, 285lm, IP42, s 2vyměnitelnými čočkami, protipanické
- NC

Svítlidlo nouzové napájené a monitorované z CBS, stropní 1x LED 3,8W/24V, 285lm, IP42, pro osv. únikových cest
- ND

Svítlidlo nouzové napájené a monitorované z CBS, zapuštěné 1x LED 3,8W/24V, 261lm, IP42, pro osv. únikových cest
- NE

Svítlidlo nouzové napájené a monitorované z CBS, zapuštěné 1x LED 5W/24V, 261lm, IP65, IK07 + ochranný koš
- NF

Svítlidlo nouzové napájené a monitorované z CBS, zapuštěné 1x LED 3,8W/24V, 285lm, IP42, s 2vyměnitelnými čočkami, protipanické
- NG

Svítlidlo nouzové napájené a monitorované z CBS, nástěnné 1x LED 3,8W/24V, 196lm, IP66, -20°C až +40°C (venkovní)
- NH

Svítlidlo nouzové napájené a monitorované z CBS nástěnné 1x LED 8,1W/24V, IP40, s piktogramem bezpečnostního zařízení
- N1

Svítlidlo nouzové napájené a monitorované z CBS nástěnné 1x LED 4,3W/24V , IP65, IK09, + piktogram
- N1B

Svítlidlo nouzové napájené a monitorované z CBS stropní 1x LED 4,3W/24V , IP65, IK09, + piktogram
- N2

Svítlidlo nouzové napájené a monitorované z CBS nástěnné/stropní 1x LED 2,2W/24V , IP21, + piktogram, jednostranné, oboustranné
- N3


Svítlidlo nouzové napájené a monitorované z CBS nástěnné 1x LED 8,1W/24V, 285lm, IP42, kombinované orientační a protipanické svítidlo
- N4


Svítlidlo nouzové napájené a monitorované z CBS stropní/nástěnné 1x LED 5W/24V , IP65, IK09, + piktogram, orientační


LEGENDA


typ vypínačů a zásuvek
barevné řešení - bílá
vypínače ve výšce 1,2m
(pokud není na výkrese uvedeno jinak)

zásuvka u vypínačů ve výšce 1,2m
v jiných případech zásuvky ve výšce 0,4m
(pokud není na výkrese uvedeno jinak)

 spínač řazení 1/0 IP20


 spínač řazení 1 IP20

 spínač řazení 5 IP20


 spínač řazení 6 IP20

 spínač řazení 6+6 IP20


 spínač řazení 7 IP20

 zásuvka 230V/16A IP20

 zásuvka 230V/16A IP20 + přepětová ochrana

 zásuvka 400V/32A IP54

 zásuvka 400V/63A IP54


 dvoutlačítko 2x 1kt.zap IP54 - zapuštěné
(2x tl.pr.22,5mm + krabička pro zapuštění)


 pospojení dle ČSN vodičem CY4zž


 spínač řazení 1 IP54 nástěnný

 spínač řazení 6 IP54 nástěnný


 spínač řazení 7 IP54 nástěnný


IP44  zásuvka 230V/16A IP44 zapuštěná

 zásuvka 230V/16A IP54 nástěnná

 pohyb.spínač (dosah r=5m)
2,3kW, 15s-30min 10-2000Lx IP44


 tryskový osoušeč rukou 230V/1,9kW,106m/s


 ventilátor 230V - dodávka VZT


 zasklené tlačítko T-stop, C-stop

 vypínač 400V/25A v krytu IP54

 vypínač 400V/40A v krytu IP54

 el.přímotop IP44 s digitálním termostatem

 přepínač I-0-II 230V/6A IP54

 termostat 5-30°C nast.pod krytem IP54

 svodiče přepětí 3+1/1+1





VP1-5 vyhřívaná vpust 230V/16W (dodávka stavby)

Napětová soustava : 3PEN, stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při
poruše) dle požadavku ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY CHRUDIM, I.ETAPA

Tyršovo náměstí č.p. 249 a 12, Chrudim II; k.ú. Chrudim p.č. st. 990, st. 1095 a 515/2

SPEC. OBJEDNATEL	Investor:		Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim 537 01		Č.paré
	Objednatel:		Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim 537 01		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	
		PODPIS	PODPIS	PODPIS	
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,				
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kreslil	Autorizováno
		Ing. Vlastimil Šafář	Ing. Vlastimil Šafář	Pavel Farník	
		PODPIS			
	Ing. Vlastimil ŠAFÁŘ, mob: 605 149 766 Pavel FARNÍK, mob: 736 447 228				
IDENTIFKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:	profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	DPS	D.1.4.e. SILNOPROUD	03/2022	03/2022	1:100
zakázka:		název výkresu:			číslo výkresu:
62018		LEGENDA			D.1.4.e.2.