

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

ZADAVATEL:

Město Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I

IČ: 00270211, DIČ: CZ00270211

Zastoupené: Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města

E-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Chrudim

Č. účtu: 104109895/0300

ID datové schránky: 3y8b2pi

V Rychnově nad Kněžnou dne 2.9.2022

Vážení,

z pověření zadavatele veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa**“ zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 29.7.2022 zasláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, uveřejněné pod ev.č. VZ ve VVZ: Z2022-030680, a uveřejněné v TEDu pod č. [2022/S 148-422351](#), poskytujeme tímto vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele o vysvětlení ze dne 30.8. a 31.8.2022:

Žádost o vysvětlení č. 40:

V objektu 52 – Areálová dešťová kanalizace je u položek číslo 21 – 24 dle našeho názoru uvedená chybná měrná jednotka. Podle našeho názoru mají mít tyto položky správně měrnou jednotku v metrech, a ne v kusech, jak je uvedeno (pravděpodobně chybně) v zadávacím výkazu.

ODPOVĚĎ:

Zástupce projekce provedl kontrolu dotazovaných položek, a opravdu při kompletaci a přepisování položek došlo k přepisu v jednotkách o položek č. 21 - 24. Na základě této skutečnosti došlo k úpravě soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV, který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace – **revize č. 4. Zadavatel žádá všechny potencionální zájemce, aby při oceňování použili tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize č. 4!!** Změny jsou v soupisu prací vyznačeny žlutě.

Žádost o vysvětlení č. 41:

Dobrý den, v návaznosti na Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 a odpověď na dotaz č. 28 si zadavatele dovolujeme upozornit na zdvojené položky zásobníků TUV. Tyto jsou uvedeny jak ve výkazu výměr 41b - Vodovod pod pol.č. 40, tak i v legendě výměňkové stanice pod pozicí č. 12 na výkresu schéma zapojení zdroje. V této legendě je jasně uvedeno "osazeny 2 ks" a není zřejmé, že by měly být dodávkou profese ZTI. Žádáme o vyjasnění.

ODPOVĚĎ:

Dle vyjádření zástupce projekce, v legendě prvků schémata zapojení zdroje jsou uvedeny všechny prvky systému. V posledním sloupečku je uvedeno, zda a který prvek je součástí dodávky PS. Součástí PS je vše, co má v posledním sloupci napsáno „Osazeno“, u ostatních je uvedeno, jaké profese to mají ve svém soupisu. Co se týče zásobníků, pak je jasně definováno „dodávka samostatně“, tedy je zpracována jako položka v soupisu vodovodu pol. 40.

Nejedná se tedy v žádném případě o duplicitní položku a mají být oceněny v daném oddílu.

Žádost o vysvětlení č. 42:

S ohledem na změny v termínu pro odevzdání nabídek na předmětnou veřejnou zakázku si vás dovoluujeme požádat o organizaci ještě jedné prohlídky místa plnění.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel umožnil prohlídku místa plnění v jednotném termínu všem zájemcům. Zadavatel je, co se týká konání prohlídky místa plnění, vázán ustanovením 97 ZZVZ, podle něž musí umožnit prohlídku místa plnění nejpozději 10 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Pakliže by zadavatel připustil další prohlídku místa plnění, musel by současně zajistit splnění termínu dle tohoto citovaného ustanovení, což by ovšem v této fázi zadávacího řízení znamenalo prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to ne o krátkou dobu, a to i vzhledem k informovanosti ostatních potenciálních zájemců o prohlídku místa plnění, organizační možnosti a schopnosti zadavatele, přítomnosti všech dotčených osob, především zástupce projekce, města, atp.

Zadavatel dále uvádí, že místo plnění je z větší části veřejně přístupné, nic tedy nebrání potenciálním zájemcům navštívit místo budoucího plnění. Současně však zadavatel přílohou č. 2 tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace poskytuje fotografie pro lepší představu jednotlivých zájemců, jež nebyli na prohlídce místa plnění dne 12.8.2022 přítomni, o místě budoucí realizace předmětné veřejné zakázky. Tímto krokem vychází zadavatel maximálně vstřícně všem potenciálním zájemcům se zohledněním momentálních možností a schopností zadavatele dané zakázky.

S pozdravem

.....
Mgr. Veronika Kloudová
smluvní zastoupení zadavatele
DABONA s.r.o.

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize č. 4

Příloha č. 2 – Fotografie místa budoucího plnění