

## Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

### ZADAVATEL:

#### Město Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I

IČ: 00270211, DIČ: CZ00270211

Zastoupené: Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města

E-mail: [urad@chrudim-city.cz](mailto:urad@chrudim-city.cz)

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Chrudim

Č. účtu: 104109895/0300

ID datové schránky: 3y8b2pi

V Rychnově nad Kněžnou dne 13.9.2022

Vážení,

z pověření zadavatele veřejné zakázky na stavební práce s názvem: „**Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa**“ zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 29.7.2022 zasláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, uveřejněné pod ev.č. VZ ve VVZ: Z2022-030680, a uveřejněné v TEDu pod č. [2022/S 148-422351](#), poskytujeme tímto vysvětlení, změnu a doplnění zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele o vysvětlení ze dne 8.9. a 12.9. 2022:

### Žádost o vysvětlení č. 64:

Pro odesílání dotazu zadavatele a při odesílání nabídky vyžaduje zadavatel po uchazeči v portálu EZAK zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu sloužící k elektronickému ověření totožnosti odesílatele. Ověření identity máme jako dodavatel přes uživatelskou podporu dne 12.8.2022, je nastaveno propojení s FEN CDD, kde jako dodavatel máme taktéž identitu ověřenou. Z našeho pohledu je to nadbytečný administrativní úkon. Žádáme zavatele o zvážení, zda by bylo možné tento požadavek odstranit a nastavit při odesílání metodu podpisu „Odeslat bez podpisu“.



**Souhlas a podepsání zpráv**

Podepsáním zpráv souhlasíte s doručením a uveřejněním přesného znění Žádosti podle zákona a prohlašujete, že text Žádosti i případné přílohy neobsahují jakékoli identifikaci údaje dodavatele či osoby žádající o vysvětlení dokumentace. Před podepsáním a odesláním zpráv, prosíme, zkontrolujte všechny údaje a případné přílohy. Podepsání zpráv elektronickým podpisem slouží k elektronickému ověření totožnosti odesílatele, v tom je potřeba mít patřičný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (tzv. uznávaný el. podpis), který je uložen (vyexportován) v souboru P12 nebo PFX a to včetně ověřovacího centry (tj. včetně certifikátní vydávající autority).

Odpovídající soubor s certifikátem zvolte níže pomocí tlačítka pro výběr souboru z vašeho počítače, zadajte heslo k certifikátu a následně klikněte na tlačítko **Naladit certifikát**. Po kontrole správnosti údajů z certifikátu klikněte na tlačítko **Podepsat a odeslat** (nebo vyberte jiný soubor s certifikátem).

Více podrobností naleznete v [súhrnné tabulce příloha](#) (str. 3 a 2 str.) v kapitole věnované podepsávání javoascript/bez žany.

Zadávací řízení: Přístavba a rekonstrukce sportovní haly Chrudim, I. etapa  
Odesílatel: [včetně]  
Čas vypršení: [včetně]  
Příjemce: Osoba odpovědná za poskytování vysvětlení dokumentace  
Předmět: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace  
Dobný den,  
Text: v příloze Vám zasíláme Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace s postřavem  
Přílohy: [včetně]

**Elektronický podpis**

Použít uložení certifikát k podpisu:  
žádný certifikát není v paměti prohlížeče pro tento E-ZAK uložení

Naladit certifikát k podpisu:  
Soubor s certifikátem (-.pfx, -.pfx):     
Heslo:   
Uložit certifikát do prohlížeče:    
Uložit heslo do prohlížeče:

2006 – 2022 © Město Chrudim | Prohlášení a přístupnost: Cookies | Manuál | OČH - o software

[upravit detail](#)

- **Název:**
- **Právní forma:**
- **IČO:** .
- **Role:** DODAVATEL
- **Popis:**
- **Adresa:**

- **Země sídla/místa podnikání/bydliště:** CZ - Česká republika
- **Ověření identity (Stav):** přes uživatelskou podporu [12.08.2022] ✓
- **CPV klasifikace:**
  - nenastaveno

[zobrazit historii změn](#)[Přehled oddělení](#)[Přehled uživatelů](#)**Uživatel** Moje zakázky[zrušit propojení s CDD](#)[upozornovat na nové VZ](#)[upravit](#)

- Organizace:
- E-mail: [ověřit e-mailovou adresu](#)
- Login (pro tento E-ZAK):
- Poslední úspěšné přihlášení: 08.09.2022 11:42:10 (SSO) [všechny dostupné záznamy](#)

**Oprávnění uživatele v E-ZAK**

## Organizace

- Správa organizace

## Zakázky

- Je správcem zakázek

**Propojení s FEN CDD**

- Uživatel má nastaveno propojení s Centrální databází dodavatelů platformy FEN (FEN CDD)
- ID uživatele v CDD: **86178**
- Synchronizace rolí s CDD: **Ano**
- Změnu hesla pro FEN CDD můžete provést na detailu vašeho účtu na [FEN.cz](#) - tlačítko dole ZMĚNIT HESLO

**Metoda podpisu**

- Odeslat bez podepsání
- Podepsat s použitím prohlížeče (nevyžaduje Javu)
- Podepsat s použitím Java aplikace

[zpět](#)[pokračovat](#)**ODPOVĚĎ:**

Zadavatel samozřejmě nechce jakýmkoliv způsobem klást na potencionální zájemce „nadbytečné“ administrativní úkony, avšak při komunikaci přes elektronický nástroj se potencionální zájemce musí seznámit s tímto nástrojem v dostatečném předstihu. Na tento postup zadavatel upozornil v zadávacích podmínkách, a to v části čl. 12 Zadávací dokumentace, viz Manuály dodavatele, na které odkazuje. Elektronický nástroj pracuje v některých případech s automatickým nastavením určitých úkonů či požadavků a zadavatel se doposud ve své „praxi“ u vypsaných veřejných zakázek nesetkal s problémem u potencionálních zájemců týkajícího se kvalifikovaného elektronického podpisu. Proto také ani v případě dané zakázky nepředpokládal technické obtíže při aplikaci kvalifikovaného elektronického

podpisu. Současně se však zadavatel snaží vyjít všem potencionálním zájemcům maximálně vstříc a tedy v nastavení dané zakázky „odklikl“ požadavek na kvalifikovaný elektronický podpis tak, aby bylo možné odeslat žádost o vysvětlení i bez tohoto podpisu.

#### **Žádost o vysvětlení č. 65:**

V rozpočtu objektu SO 01, 02,03 je v položce č. 397 požadováno ocenění kompletu pro 17 kusů RWA ramenových otvíračů včetně automatické ústředny a hlásiče se signalizací. Žádáme o sdělení parametrů ústředny a hlásiče a také o vysvětlení, proč jsou tyto prvky součástí stavební části díla, a ne části slaboproud.

#### **ODPOVĚĎ:**

V příloze č. 1 tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadavatel zasílá podrobnější Specifikaci systému otvírání oken. Zařazeno do stavební části je z důvodu, aby dané bylo dodávkou společně s okny, neboť tento systém potřebuje mít kompatibilní celoobvodové kování a také musí v oknech být provedena příprava pro osazení systému.

#### **Žádost o vysvětlení č. 66:**

Pokud jsou RWA otvírače propojeny se zařízením EPS, kde v rozpočtu je zahrnuta příslušná kabeláž?

#### **ODPOVĚĎ:**

Jak je patrné ze soupisu vodičů a z grafické podoby projektové dokumentace, je kabeláž jak silová, tak EPS obsažena v patřičných soupisech prací.

#### **Žádost o vysvětlení č. 67:**

V soupisu prací na listu „53 - Areálový rozvod vodovodu“, oddíl „1. Potrubí“ se do součtu kapitoly nezapočítává přesun hmot. Žádáme zadavatele o opravu soupisu prací.

#### **ODPOVĚĎ:**

Zástupce projekce prověřil požadované a přílohou č. 2 tohoto vysvětlení, změny a doplnění zasílá **upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize č. 6! Zadavatel současně žádá všechny potencionální zájemce o danou zakázku, aby při zpracování nabídkové ceny použili tento opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize č. 6!!**

#### **Žádost o vysvětlení č. 68:**

V zadaném soupisu prací se listy „D.1.4.f.7 příloha 1“ a „D.1.4.f.7 příloha 2“ nepropisují do celkové rekapitulace. Zároveň se duplikují s položkami č. 68 a 69 na listu „46 - Slaboproud materiál a mont.“. Dále zadavatel v Zadávací dokumentaci uvádí, že „ocenění nulou je nepřipustné“. Žádáme zadavatele o informaci, jakým způsobem mají uchazeči výše uvedené položky na dotčených listech ocenit.

#### **ODPOVĚĎ:**

Nedochází k duplicitě. Dle vyjádření zástupce projekce je nastavení správně. Záložky (D.1.4.f.7 příloha 1 a D.1.4.f.7 příloha 2) se po jejich ocenění propisují do připravených položek pro tyto záložky, a následně pak do celkové rekapitulace.

#### **Žádost o vysvětlení č. 69:**

Podle prováděcí vyhlášky k ZVZZ musí být Položky soupisu prací popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu. Pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených vyhláškou je možné u celého soupisu prací nebo u některých jeho položek použít odkaz na cenovou soustavu.

Žádáme o kontrolu zasláného soupisu stavebních prací. U některých položek na listu „45 Silnoproud“ není jasné, zda položky obsahují materiál i montáž nebo pouze materiál. Oddíl je nazván „Elektro materiál“, ale obsahuje i položky samostatné montáže např. pol. 130, 131, 145...  
 Položky nemají odkaz na Cenovou soustavu, ani není určen jejich Typ.

### ODPOVĚĎ:

Níže zasílá zástupce projekce klíč k tvorbě soupisu a jakým způsobem mají účastníci přistupovat k ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV.

Principiálně platí, pokud jsou u položky dva kódy, viz např. 96, jedná se o dodávku a montáž. Položky jako např. „sekání atd.“ jsou bez pochyb jen práce. Pokud R položka má „zapojení, ukončení“ či obdobný text, jedná se zcela zřejmě pouze o práci.

KLÍČ PRO OCEŇENÍ POLOŽEK EI

94	R položka	Zapojení topných tyčí	M	ks	6,000		0,00
95	345 71518 743 41-2111	Krabice přístrojová pr.68mm	D+M	ks	318,000		0,00
WV		318 "D.1.4.e.3-12."			318,000		
96	R položka	Krabice přístrojová pr.68mm hořlavých podkaldů	D+M	ks	28,000		0,00
WV		28 "D.1.4.e.3-12."			28,000		
97	345 71519 743 41-1111	Krabice odbočná pr.68mm	D+M	ks	124,000		0,00
WV		124 "D.1.4.e.3-12."			124,000		
98	345 71521 743 41-4111	Krabice rozvodková pr.68mm	D+M	ks	282,000		0,00
WV		282 "D.1.4.e.3-12."			282,000		
99	345 71562 743 41-4111	Krabice rozvodková pr.97mm	D+M	ks	143,000		0,00
WV		143 "D.1.4.e.3-12."			143,000		
100	345 71544 743 41-4122	Krabice 250 odbočná + svorky	D+M	ks	6,000		0,00
WV		6 "D.1.4.e.3-12."			6,000		
101	R položka	HOS + OS-- svorkovnice 12x25mm2 pro připojení pospojování	D+M	ks	2,000		0,00
WV		2 "D.1.4.e.3-12."			2,000		
102	R položka	Připojovací svorkovnice s krytem pro pohyblivý přívod 5x 2,5 mm2		ks	42,000		0,00
WV		42 "D.1.4.e.3-12."			42,000		
103	345 64010 743 41-4321	Rozvodková krabice IP54 5x4mm		ks	276,000		0,00
WV		276 "D.1.4.e.3-12."			276,000		
104	345 72105 743 31-2110	Lišta vkládací 18x13mm		m	182,000		0,00

D+M - DODÁVKA + MONTÁŽ  
 M - MONTÁŽ

Zda se jedná o dodávku, nebo montáž, lze též určit i z Tabulky použití indexů. V případě, že je uvedeno procento z celkové ceny položky, ze kterého bude počítáno s inflačními indexy, jedná se pouze o dodávku v případě 100%, a o dodávku a montáž v případě, že je uvedené procento nižší než 100%. U položek, u kterých není počítáno s inflačními indexy, je doplněno, zda se jedná o montáž (M), dodávku (D), službu apod., popř. o jejich kombinaci. Zadavatel upravil Tabulku pro - **Použití indexů u jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV, přičemž tuto poskytuje jako přílohu č. 3 tohoto vysvětlení, změny a doplnění.** Úpravy v tabulce vyznačeny žlutě. Upravován byl pouze list 45 - Silnoproud materiál a mont".

### Žádost o vysvětlení č. 70:

513 M 999999154 Orientační systém V54 kpl 1,000

ORIENTAČNÍ SYSTÉM

-nástěnný orientační systém  
INFORMAČNÍ TABULE 3 ks  
tabule 1000 x 1500 mm  
elox. hliník, potisk orientační plán budovy s vyznačením sportovišť,  
šaten a wc  
OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ - SPORTOVIŠTĚ 13 ks  
tabulka 600 x 200 mm  
elox. hliník, potisk  
OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ - ŠATNA, WC, RECEPCE, VIP 29 ks  
tabulka 300 x 100 mm  
elox. hliník, potisk  
OZNAČENÍ MÍSTNOSTÍ - ČÍSLO 77 ks  
tabulka 50 x 50 mm  
elox. hliník, potisk  
-označení únikových východů ap.  
dle požadavků PBR  
- přesná podoba a materiálové řešení bude součástí projektu INTERIÉRU  
Bude předmětem nabídky i ocenění únikových východů? A pokud ano, žádáme o doplnění množství,  
podoby a materiálového řešení.

**ODPOVĚĎ:**

Materiálová a rozměrová charakteristika je ve výpisu ostatních výrobků dostatečná k ocenění, je definován rozměr, materiál a způsob aplikace grafiky. Označení únikových cest jsou běžné luminiscenční tabulky, jejichž umístění bude na únikových cestách, viz PBR. Projekt počítá s 20 ks + nouzová svítidla s piktogramy, tyto jsou zakomponovány v projektu a soupisu prací „elektro silnoproud“.

**Žádost o vysvětlení č. 71:**

45 - Silnoproud materiál a mont.  
Požaduje zadavatel ocenit i položky vystrojení rozvaděčů nebo můžeme ocenit jednotlivé rozvaděče jako kpl?

**ODPOVĚĎ:**

ANO, dle zástupce projekce bude oceněna každá položka ve specifikaci vystrojení rozvaděčů.

***Výše uvedené vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a dodavatelům oznámeny.***

S pozdravem

.....  
**Mgr. Veronika Kloudová**

smluvní zastoupení zadavatele  
DABONA s.r.o.

***Příloha č. 1 – Specifikace otevírání***

***Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s VV – revize č. 6***

***Příloha č. 3 – Použití indexů u jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s VV***