



**LEGENDA:**

- SPLAŠKOVÁ PŘÍPOJOVACÍ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ ODPADNÍ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ ODPADNÍ KANALIZACE – POD STROPEM
- SPLAŠKOVÁ SVODNÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ SVODNÁ KANALIZACE
- KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
- U,S,WC... OZNAČENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

**POZNÁMKY:**

- POTRUBÍ VENKOVNÍ KANALIZACE A VNITŘNÍCH LEŽATÝCH SVODŮ BUDE PROVEDENO Z TRUBEK A TVAROVEK HRDLOVÝCH TYPU KG Z TVRDÉHO PVC
- SVISLÉ ODPADNÍ POTRUBÍ A PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PP – SYSTÉM HT.
- POTRUBÍ PRO ODVOD KONDENZÁTU BUDE PROVEDENO Z PPR A BUDE VEDENO V min: SKLONU 0,5% K SIFONŮM PRO ODVOD KONDENZÁTU
- PROSTUPY ROZVODŮ A INSTALACÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI MUSÍ BÝT UTĚSNĚNY POMOCÍ MANŽET, TMELŮ A JINÝCH VÝROBKŮ, JEJICHŽ POŽÁRNÍ ODOLNOST JE URČENA POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ PROSTUPOVÉ KONSTRUKCE – DLE PBŘ.
- PROVEDENÍ POKLÁDKY, KŘÍŽENÍ TRAS A HLOUBKOVÉ POMĚRY MUSÍ BÝT PROVEDENY DLE ČSN 73 6005 A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, PŘÍPADNĚ DLE STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ.
- PŘÍPADNĚ ODSKOKY STOUPACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO KOLENY 45° S MEZIKUSEM 250 mm, NEBO BUDE PROVEDENO ZVĚŠENÍ POTRUBÍ O DIMENZII.
- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ S DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDOU OPATŘENY ČISTIČÍM KUSEM VE VÝŠCE 1 METRU NAD PODLAHOU (POKUD NEJÍ VE VÝKRESE UVEDENO JINAK).

Vypracoval: Zodpovědný projektant:	Číslo zakázky:	2021/0037
	Stupeň dokumentace:	DPS
	Měřítko:	1:50
	Formát:	840/297
Název akce:	Datum:	11/2021
	KNIHOVNA V TOPOLSKÉ ULICI, CHRUDIM	
	p.č.p. 2415/41, k.ú. Chrudim	
	Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim	
Profese:	D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA	
	Číslo paré:	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	KANALIZACE: PŮDORYS 1.NP	
	Číslo výkresu:	02