

**KNIHOVNA V TOPOLSKÉ ULICI
CHRUDIM**

Profese: D.1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA

Č.zak.: 210131

Datum: 11/2021

Pos.č.	popis výkonu	m.j.	množství
1.1a	Střešní ventilátor pr.160, 3-otáčkový; 80m ³ /h, 140Pa (stupeň otáček 1); 1-230V-50Hz; I=0,2A vč. izolovaného soklu 300x300 výšky 500mm (tl.iz. 11mm), pružné manžety D160 a zpětné klapky těsné D160	kpl	1
1.1b	Střešní ventilátor pr.160, 3-otáčkový; 310m ³ /h, 150Pa (stupeň otáček 3); 1-230V-50Hz; I=0,2A vč. izolovaného soklu 300x300 výšky 500mm (tl.iz. 11mm), pružné manžety D160 a zpětné klapky těsné D160	kpl	1
1.2	Talířový ventil odvodní kovový D100 (80m ³ /h)	ks	5
	Spiro potrubí vč. tvarovek do pr. 160	m	9
	Hlukově izolovaná ohebná hadice do pr. 160	m	4
	Tepelná izolace minerální vlna tl. 40mm s AL polepem	m ²	2
	Montážní, závěsný, spojovací, těsnící, kotvicí materiál	kpl	1
	Montáž	kpl	1
	Doprava	kpl	1
	Zaregulování VZT vč. protokolu	kpl	1
	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1
	Zaškolení obsluhy	kpl	1