



### LEGENDA

- stávající ocelové pozinkované potrubí se studenou pitnou vodou obalené jutou nahradit dle níže uvedené tabulky
- stávající ocelové pozinkované potrubí s teplou pitnou vodou obalené jutou vyřezat, ruší se bez náhrady
- stávající ocelové pozinkované potrubí cirkulace teplé vody obalené jutou vyřezat, ruší se bez náhrady

Stávající potrubí je uloženo na L-úhelníkách 30x30 mm, které jsou od sebe vzdáleny po cca 2 m. Podpěry potrubí zachovat, obrousit a nově natřít 1x základním + 2x vrchním emailovým nátěrem.

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ								
pozink. ocel 1/2"	pozink. ocel 3/4"	pozink. ocel 1"	pozink. ocel 5/4"	pozink. ocel 6/4"	pozink. ocel 2"	pozink. ocel 2 1/2"	pozink. ocel 3"	pozink. ocel 4"
NOVÉ POTRUBÍ - STUDENÁ VODA								
PP-RCT ø20x2,3 mm	PP-RCT ø25x2,8 mm	PP-RCT ø32x3,6 mm	PP-RCT ø40x4,5 mm	PP-RCT ø50x5,6 mm	PP-RCT ø63x7,1 mm	PP-RCT ø75x8,4 mm	PP-RCT ø90x10,1 mm	PP-RCT ø110x12,3 mm
návrhová izolace tl. 6 mm	návrhová izolace tl. 6 mm	návrhová izolace tl. 6 mm	návrhová izolace tl. 6 mm	návrhová izolace tl. 6 mm	návrhová izolace tl. 6 mm	návrhová izolace tl. 6 mm	návrhová izolace tl. 6 mm	návrhová izolace tl. 6 mm

### UPOZORNĚNÍ

Ne u všeho potrubí bylo možné v trubních kanálech pod podlahou zjistit dimenze. Rozměry potrubí bylo odhadnuto podle koncových prvků a změřeno v armaturních šachtách. Při výměně potrubí montážní firma ověří skutečnou dimenzi potrubí a provede jeho výměnu dle níže uvedené tabulky.

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Podlaha
1.01	VSTUPNÍ HALA	74,91	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.06	ROZVADĚČE	13,31	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.07	SCHODIŠTĚ	27,48	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.08	KABINET	7,65	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.09	POSILOVNA	14,24	PVC
1.10	TĚLOCIVČNA	1	PUR
1.11	NÁŘADOVNA	14,38	DŘEVĚNÁ—VLYSY
1.12	WC CHLAPCI — PŘEDSÍN	5,54	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.13	WC CHLAPCI	13,6	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.14	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3,87	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.15	WC DÍVKY — PŘEDSÍN	6,94	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.16	WC DÍVKY	18	DLAŽBA KERAMICKÁ

HIP	Vypracoval		
Investor	Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim	formát	6x A4
Akce	VÝMĚNA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ VODY A TEPLA, ZŠ Dr. PEŠKA 768 V CHRUDIMI SO-01 – HLAVNÍ CHODBY	datum	12/2022
		účel	DPS
		měřítko	1:50
		část	SO-01 – hlavní chodby
Obsah výkresu	VODOVOD – VSTUPNÍ HALA A CHODBA TĚLOCIVČNY	Označení	D.1.4.1–V1