

Odbor investic

Adresa pracoviště:
Resselovo náměstí 77
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 016327/2023 OIN/Dk
Spis. Zn.: CR 006003/2023/4
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta:
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Soběslav Dušek
Tel: 469 657 121
E-mail: sobeslav.dusek@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 22. 2. 2023

účastníci výběrového řízení

Knihovna v Topolské ulici,
Chrudim

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku

„Knihovna v Topolské ulici, Chrudim“

Vážení uchazeči,

na základě písemné žádosti uchazeče Vám uveřejňujeme dodatečné informace k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na stavební práce „Knihovna v Topolské ulici, Chrudim“.

Dotaz uchazeče č. 2:

- a) Kdo a kdy provede přeložku optické sítě OMEGA?
- b) Na jaký typ tepelného čerpadla je nadimenzováno topení?
- c) Prosím o vysvětlení, v rozpočtu „Vytápění“ je pol. 21 s výměrou 1069 m². To není možné, neboť podlaha má 152 m².
- d) Okno 5 položka č. 232 v PD 1 kus v rozpočtu 2 kusy.
- e) Nesoulad v provedení soklové části budovy:
 - výkres a položky 73, 74 rozpočtu obklad HPL desky a dřevo
 - technická zpráva zateplovací systém + omítka s hydrofobní úpravou položky 69, 70, 147, 148, 262.

Odpověď zadavatele na dotaz uchazeče č. 2:

- a) Před zahájením výkopových prací pro základy budovy je potřeba nejprve udělat výkop pro přeložení optického kabelu dle požadavku správce. Následně správce sítě provede nasponkování nového kabelu a zhotovitel zasype výkop včetně všech následných opatření k ochraně nového kabelu, jak je uvedeno v technické zprávě. Výkopové práce 137,5 m uvedené v silnoproudu zahrnují také výkopové práce pro vedení slaboproudu.
- b) Výrobce tepelného čerpadla, které bylo navrženo v projektové dokumentaci, nemůžeme dle zákona sdělit. Parametry tep. čerpadla jsou uvedeny v projektové dokumentaci vytápění.
- c) Vytápění pol. č. 21 má správnou výměru 194 m².
- d) Okno O5 je pouze 1 ks, v rozpočtu je chyba.
- e) Sokl – použit materiál dle rozpočtu a TZ (zde je uvedeno shodně), tedy perimetr tl. 200 mm, $\lambda = 0,035$; konstrukční detail je nakreslen správně, fasádní obklad bude vždy ukončen 100 mm nad UT, v těchto 100 mm (+ zataženo pod terén) bude použita na sokl omítka s hydrofobní úpravou, viz det. 7.

Na základě dotazů a námitek zástupců SVJ, které sousedí s budoucí knihovnou, zadavatel upozorňuje, že pro realizaci stavby nesmí zhotovitel používat ulici Požárníků ani prostor za budoucí knihovnou. Obslužnost stavby bude pouze z ulice Topolská.

.....

Ing. František Pilný, MBA
starosta města Chrudim