



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

„Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim“

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

Zadavatel:

Město Chrudim

se sídlem: Resselovo náměstí 77, 537 16, Chrudim

IČO: 00270211

Systemové číslo zakázky: P23V00000038

Vážení dodavatelé,

na základě dotazu dodavatele ze dne 16.10.2023 Vám v souladu s § 98 zákona zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim“

Dotazy dodavatele

- 1) U SO 430 – ELEKTRICKÉ VN VEDENÍ je pol. č. 5 – OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS s popisem položky, který se vztahuje ke SO 182 (Položka v souladu se SOD a Obchodními podmínkami; cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) pro SO 182 včetně projednání DIO, Stanovení, odsouhlasení a povolení DIO). Opraví zadavatel popis položky?
- 2) Chápeme správně, že SO 430 - ELEKTRICKÉ VN VEDENÍ je pouze pro zřízení provizorní lávky a přeložení VN není předmětem VZ?
- 3) V souhrnné technické zprávě je uvedeno: „Stavba je podmíněna provedením akce na rekonstrukci plynovodu v ulicích na ostrově a s ní spojenou přeložkou vedení plynovodu z lávky pod koryto vodního toku.“ Z tohoto důvodu žádáme investora o sdělení termínu, kdy bude přeložka realizována popř. zda je již hotová.
- 4) Ve zveřejněné projektové dokumentaci je zábradlí se sítí, ve výkazu výměr je uvedeno mostní zábradlí se svislou výplní. Opraví zadavatel tuto nesrovnalost?
- 5) V ZD u prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona – odst. 11.5. požaduje Zadavatel osvědčení o autorizaci. Chápeme správně, že stačí do nabídky doložit pouze jednu z uvedených autorizací (tedy pouze stavbyvedoucího)?
- 6) Ve zveřejněné PD je příloha D4.1.12_Soupis_praci_materiali_VO_anonym ve formátu PDF. Prosíme zadavatele o zveřejnění souboru v editovatelné formě – xls popř. doc.

Vysvětlení zadavatele k dotazům

Ad 1) Zadavatel provedl revizi Soupisu prací objektu (Položkový rozpočet) SO 430 pol. č. 5 a zjistil překlep v dané položce. Správné znění pol. č. 5 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS zní takto: *Cena za vypracování – RDS (realizační dokumentace stavby) včetně projednání DIO, stanovení, odsouhlasení a povolení DIO.* Proto přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel upravený Soupis prací objektu, přičemž Soupis prací objektu tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. **Zadavatel žádá všechny potenciální zájemce, aby při oceňování použili tento Soupis prací objektu.**

Ad 2) Ano, zadavatel potvrzuje, že SO 430 - ELEKTRICKÉ VN VEDENÍ je pouze pro zřízení provizorní lávky a přeložení VN není předmětem VZ.

Ad 3) Vedení plynovodu bude z objektu lávky L03 odstraněno v 1. polovině měsíce listopadu 2023, tedy do podpisu smlouvy o dílo dané zakázky.

Ad 4) Jelikož pro zábradlí s výplní ze sítí není v souboru odpovídající položka, byla použita tato položka ze souboru OTSKP s navýšenou cenou. Specifikace zábradlí je uvedena v projektové dokumentaci. Zadavatel doplnil popis do Soupisu prací objektu SO 201 do položky 9112B1 - ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ. Proto přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel upravený Soupis prací objektu, přičemž Soupis prací objektu tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace. **Zadavatel žádá všechny potencionální zájemce, aby při oceňování použili tento Soupis prací objektu.**

Ad 5) Zadavatel pro vyloučení jakýchkoliv pochybností uvádí, že dodavatel splní požadavky na profesní způsobilost podle § 77 odst. 2 písm. c) zákona uvedené v bodě 11.5 Výzvy pro podání nabídek, pokud předloží **dvě osvědčení** o autorizaci podle zákona 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to v oboru:

- **Pozemní stavby nebo Dopravní stavby**
- **Mosty a inženýrské konstrukce**

a to za osobu odpovědného zástupce, na kterou je navázána živnost provádění staveb, jejich změn a odstraňování dodavatele a dále za osobu hlavního stavbyvedoucího, kterého dodavatel uvede ve smlouvě o dílo. **Zadavatel připouští, že se může jednat o jednu osobu, pak dodavatel předloží pouze osvědčení o autorizaci této jedné osoby namísto dvou osob.**

Ad 6) Zadavatel přílohou č. 2 tohoto vysvětlení poskytuje ve formátu xlsx Soupis prací D4.1.12_Soupis_praci_materiali_VO. **Zadavatel žádá všechny potencionální zájemce, aby při oceňování použili tento Soupis prací.**

Výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny, a to na profilu zadavatele https://zakazky.chrudim-city.cz/contract_display_398.html.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Příloha č. 1: Soupis prací objektu - změna

Příloha č. 2: Soupis prací D4.1.12_Soupis_praci_materiali_VO

V Chrudimi dne 17.10. 2023

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města