



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

„Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim“

(dále jen „*veřejná zakázka*“)

Zadavatel:

Město Chrudim

se sídlem: Resselovo náměstí 77, 537 16, Chrudim

IČO: 00270211

Systémové číslo zakázky: P23V00000038

Vážení dodavatelé,

na základě dotazu dodavatele ze dne 24.10.2023 Vám v souladu s § 98 zákona zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Lávka L03, ul. V Průhonech, Chrudim“

Dotaz dodavatele

1) V zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky žádáme zadavatele o následující vysvětlení, resp. doplnění zadávací dokumentace:

Město Chrudim, se sídlem: Resselovo náměstí 77, 537 16, Chrudim, IČO: 00270211, jakožto zadavatel Veřejné zakázky (dále jen „**Zadavatel**“) zveřejnil dne 20.10.2023 na svém profilu dokument s názvem „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2“ (dále jen „**Vysvětlení**“). V odpovědi na dotaz dodavatele č. 3 uvádí Zadavatel následující: „*Dodavatel správně uvádí, že zhotovitel je povinen být držitelem Certifikátu, kterým osvědčuje shodu s technickými požadavky normy ČSN EN 1090-2 v rozsahu provedení konstrukcí třídy EXC3, a to s odkazem na projektovou dokumentaci - příloha D.2.1 Technická zpráva bod 4.4.2 Ocelová část nosné konstrukce. Nosná konstrukce musí být vyrobena v třídě provedení EXC3 dle ČSN EN 10 90 - 2 + A1. Zadavatel bude vyžadovat předložení certifikátu, který osvědčuje shodu s technickými požadavky normy ČSN EN 1090-1 a ČSN EN 1090-2 v rozsahu provedení třídy EXC3 pouze u vybraného dodavatele před podpisem smlouvy dle § 104 a 122 zákona.*“.

Rozumí Účastník tomuto sdělení správně, když ho vykládá tak, že dodavatel může tento požadavek splnit prostřednictvím jiné osoby ve smyslu § 83 ZZVZ, tedy konkrétně předložením certifikátu svědčícího subdodavateli dodavatele?

Vysvětlení zadavatele k dotazům

Ad 1) Zadavatel k výše uvedené žádosti o vysvětlení uvádí, že účastník může prokázat splnění výše uvedené kvalifikace prostřednictvím jiných osob, tj. subdodavatelem dodavatele. Zadavatel zároveň dodá, že musí být splněny všechny požadavky dle § 83 ZZVZ.

Zadavatel současně upravil následující zadávací podmínky: Lhůta pro podání nabídek (čl. 5 Výzvy k podání nabídek).

Původně

Lhůta pro podání nabídek: do 31.10.2023 do 9:45 hod.

Nově:

Lhůta pro podání nabídek: do 15.11.2023 do 11:45 hod.

Výše uvedené vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny, a to na profilu zadavatele https://zakazky.chrudim-city.cz/contract_display_398.html.

Při zpracování nabídky je dodavatel povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

V Chrudimi dne 25.10.2023

.....
Ing. František Pilný, MBA
starosta města