

Vodárenská společnost Chrudim, a.s.

Vaše značka: 237510

Naše značka: vyj.č.21/2018

Vyřizuje: Ing.Moučka Zdeněk

Telefon: 467 043 830

Fax:

E-mail: zmoucka@eop.cz

Datum: 4.4.2018

Pavlíková Jitka

Novoměstská 626
53701 Chrudim

Vyjádření správce sítí k PD pro stavební řízení.

Název stavby	Chrudim-ul. Malecká, odvod vody z protipovodňových opatření na Stromovce
Projektant	Ing. Soudek
Předložená část PD (SO)	
Číslo projektu	
Datum zpracování PD	2/2018
Stupeň projektu	DUR
Investor	MěÚ Chrudim
Číslo vyjádření EOP:	21/2018

K výše uvedené projektové dokumentaci uvádíme:

V zájmovém území **dojde ke styku** se zařízením v majetku Elektrárny Opatovice a.s. (dále jen EOP).

Do předložené situace bylo orientačně zakresleno:

- sekundární potrubí - teplovodní kanál

Uvažované potrubí se dostává do střetu s teplovodním kanálem vedoucím do budovy čp.1204 a proto **s umístěním nesouhlasíme.**

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci, která byla žadatelem předložena a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Platnost tohoto vyjádření je 6 měsíců od data vydání.

S pozdravem

Elektrárny Opatovice a.s.
distribuce tepla (4)
Opatovice nad Labem
532 13 Pardubice 2



Ing. Moučka Zdeněk

technik DT Jih a záložních zdrojů

Příloha: 1xA4 zakresl sítí EOP



Příloha k vyjádření č.: č.21/2018
 Tato situace obsahuje orientační zakres osy vedení
 ve vlastnictví nebo správě Elektrárny Opatovice, a.s.
 Měřítko: 1:500 podpis
 Vytisknuto: 05.04.2018

- LEGENDA:**
- horkovod - kanálové uložení
 - horkovod - předizolovaný v zemi
 - horkovod - nadzemní uložení
 - teplovod - kanálové uložení
 - teplovod - předizolovaný v zemi
 - teplovod - nadzemní uložení
 - nefunkční parovod
 - sdělovací kabel
 - slučovací kabel
 - kabelová chránička
 - vodovodní přípojka
 - kanalizační přípojka