

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

ZADAVATEL:

Město Chrudim

Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I

IČ: 00270211, DIČ: CZ00270211

Zastoupené: Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města

E-mail: urad@chrudim-city.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pob. Chrudim

Č. účtu: 104109895/0300

ID datové schránky: 3y8b2pi

V Rychnově nad Kněžnou dne 27.12.2023

Vážený,

na základě pověření zadavatele veřejné zakázky na služby rozdělené na 2 části, s názvem: „**Přírodě blízká protipovodňová opatření Chrudim - Stromovka**“, **Část 1 – Projektová dokumentace pro povolení stavby, pro provedení stavby a pro výběr zhotovitele akce: Protipovodňová opatření Chrudim – Stromovka – Dešťová stoka P**“ zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 30.11.2023 zasláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek, uveřejněné pod ev.č. VZ ve VVZ: Z2023-054931, uveřejněné v TED pod ev. č. 2023/S 234-735230 poskytujeme tímto vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele o vysvětlení ze dne 21.12.2023:

Žádost o vysvětlení č. 1:

Dobrý den,

v rámci zpracování cenové nabídky pro výše uvedenou akci jsme po porovnání dostupných podkladů a aktuální situací správce plynovodu lokalizovali celkem 8 konfliktních míst různého charakteru křížení navrhované dešťové kanalizace se stávajícím plynovodem. Při oceňování návrhu křížení dešťové kanalizace a plynovodu reflektujeme

současné požadavky na zajištění integrity distribuční sítě a na způsob dočasného přerušení plynovodu, který v zadávacích podmínkách není přesně specifikován. Situaci často přitěžuje kombinace několika faktorů: tlak, dimenze, materiálové provedení a evidované ochranné trubky PE bránící užití komponentů technologie, uložení by-passů v křižovatkách v souvislosti se zařízením staveniště a dopravně regulačním opatřením apod. Přílohou tohoto dokumentu zasíláme upřesnění předpokládaného rozsahu projekčních prací zahrnujících křížení dešťové kanalizace a stávajícího plynovodu.

V příloze uvedený rozsah je maximální možný (může být upraven po provedení kopaných sond). Žádáme o upřesnění zadávací dokumentace, zda do nabídkové ceny máme zahrnout projektové řešení v maximální možné míře uvedené v příloze tohoto dokumentu.

Znění přílohy č. 1 žádosti o vysvětlení účastníka:

Úsek	Popis řešení
Křižovatka Na Kopci / Malecká (STL d 160)	STL, řešení 4 - cest. uzlu PE d 160, 4 x by-pass PE d 90, nevyloučen požadavek na STOPL S -F1
čp. 269, STL d 160	kvůli rozpojení řešit včetně části s

	přípojkou, by-pass PE d 90
čp. 340, STL d 63	odbočná větev pro 5 RD, by-pass d 40
čp. 216, STL d 32	přípojka d 32 možnost dočasného odpojení
přípojka pro par. č. 2484/1, STL d 32	přípojka d 32 možnost dočasného odpojení
čp. 341, STL d 63	odbočná větev pro 5 RD, by-pass d 40
Za křižovatkou Slovenská / Malecká	STL PE d 225, požadavek na STOPL, větev v současné době ukončena záslepkou
Křižovatka Družstevní / Malecká NTL DN 400	doporučuji projednat možnost protažení snížené dimenze PE d 315 a ocel by měla funkci ochr.tr. (lze předpokládat, že v budoucnosti bude plán na STL PE d 225. Vždy bude nutno řešit rospojení uzlu DN 400/DN 200 + 3cest. By-pass nejméně PE d 160. Pro dimenzi DN 400 bude požadován STOPL

ODPOVĚĎ:

Zadavatel po podrobném prostudování žádosti o vysvětlení potencionální zájemce dospěl k závěru, že je skutečně 8 ks potencionálně krizových míst při křížení plánované stoky P s plynovodem. Ve všech těchto místech (někde se jedná o celé uzly a rozsah přeložek je rozdílný), je reálný předpoklad nutnosti vyprojektování přeložek plynovodů, vč. veškerých souvisejících prací, jako zajištění inženýrské činnosti, náhradního zásobování apod. Rozsah prací v dodavatelem popisovaném řešení zadavatel rovněž vyhodnocuje, s ohledem na stávající znalosti o plynovodu, jako odpovídající a relevantní. Zároveň však zadavatel upozorňuje dodavatele, že tento rozsah může být upřesněn, a to zejména ze strany správce plynovodu, na základě podrobného zpracování poptávaných stupňů projektových dokumentací a v rámci zajištění související inženýrské činnosti, která je rovněž poptávána.

Případná úprava tohoto rozsahu na základě inženýrské činnosti, která je součástí díla, je běžným rizikem zpracovatele jakékoliv projektové dokumentace. S ohledem na tento dotaz se zadavatel zároveň rozhodl upravit Smlouvu o dílo, která tvoří přílohu č. 3a uveřejněné Zadávací dokumentace, ve které nově předpokládá provedení 8 ks sond na plynovodu a 8 ks vyprojektování přeložek plynovodů (vč. celých uzlů), které budou v nabídce oceněny v celém rozsahu 8 ks. Úpravy ve smlouvě o dílo jsou zvýrazněny **tyrkysovou barvou**. Nad takto provedené úpravy upozorňuje zadavatel na skutečnost, že řádky „DSP v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení ochrany stávajícího plynovodu, vč. přípojek – celkem 3 ks *” a „DPS v podrobnostech této smlouvy, v rozsahu provedení ochrany stávajícího plynovodu, vč. přípojek – celkem 3 ks *” byly z bodu 3.1 smlouvy o dílo zcela odstraněny.

Zadavatel tedy žádá všechny potencionální zájemce, aby v rámci své nabídky pro část 1 zakázky použili tuto Smlouvu o dílo – příloha č. 3a ZD, která je přílohou č. 1 tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace.

Výše uvedené vysvětlení, změna a doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a dodavatelům oznámeny.

S pozdravem

.....
Mgr. Veronika Kloudová

smluvní zastoupení zadavatele
DABONA s.r.o.

Příloha č. 1: Smlouva o dílo – příloha č. 3a ZD – revize ke dni 27.12.2023