



Poznámka:

- 1) Jednotlivé prvky rozvaděče označit trvanlivým způsobem referencemi dle dokumentace příslušnost obvodů k jednotlivým spotřebičům.
- 2) Přístroj QM označit nápisem "Hlavní vypínač rozvaděče"
- 3) V pravém horním rohu označit rozvodnici nápisem RP01
- 4) V rozvaděči je ponechána prostorová rezerva pro rekonstrukci elektro podlaží 1PP v budoucnu.

Vývod	Přívod		Přepětová ochrana	Měření a regulace UT	Venkovní závora	Rezerva						
Číslo obvodu	5		01	02	03	04	05	06	07	08	09	010
Specifikace				MAR								

Podružný rozvaděč RP01

Typ rozvaděče : oceloplechový pod omítku
Krytí : IP 40 / IP 20
Požární klasifikace : EI2 30 DP1-S200/Sa
Napěťová soustava: 3+N+PE 50Hz, 400 V TN-S
Ovládací napětí : 230V , 50Hz
Jmenovitý proud : 40A
Směr vývodů : vrchem, spodem

TENTO VÝKRES PODLEHÁ OCHRANĚ DLE PŘÍSLUŠNÝCH USTANOVENÍ AUTORSKEHO ZÁKONA A ETICKÉHO ŘÁDU ČKAIT. KOPÍROVÁNÍ A PUBLIKOVÁNÍ BEZ SOUHLASU AUTORA JE ZAKÁZÁNO.

INVESTOR :	Město Chrudim, IČO: 00270211	
MÍSTO STAVBY:	Hradební č.p.47, 537 01 Chrudim	
Č. ZAKÁZKY :	1449/19/2023 DATUM: 11/2023 STUPEŇ: DPS	
Název akce :	Stavební úpravy č.p.47, ul. Hradební	
Část :	D.1.4.3.1 - SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	ČÁST VÝKRESU:
Výkres :	Podružný rozvaděč RP01	ČÍSLO VÝKRESU:
		1
		EL 16